

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΨΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
με τίτλο:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 32,
6.2.2007, σ. 183.

«Απόφαση της Επιτροπής 2007/74/ΕΚ της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2006
περί καθορισμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για
την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατ'
εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
του Κοινοβουλίου»,

174(Ι) του 2006.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 5 του περί της Προώθησης της
Συμπααραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου του 2006
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού
Εναρμονισμένων Τιμών Αναφοράς Απόδοσης για τη Χωριστή
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας, Διάταγμα του
2008.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Προώθησης της Συμπααραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο του 2006.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν
τυγχάνουν καθορισμού σ' αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται
στους όρους αυτούς από το Νόμο.

Εναρμονισμένες
τιμές αναφοράς
απόδοσης.
Παράρτημα I και
II.

3. Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II.

Διορθωτικοί
συντελεστές.
Παράρτημα I.

4.-(1) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που παρατίθενται στο Παράρτημα I πρέπει να προσαρμόζονται στις μέσες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην τοποθεσία της εγκατάστασης συμπαραγωγής. Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να εφαρμοστούν παρατίθενται στο Παράρτημα III σημείο (α).

Παράρτημα III.

(2) Στις περιπτώσεις τεχνολογιών συμπαραγωγής που βασίζονται σε κυψέλες καυσίμου δεν εφαρμόζονται διορθωτικοί συντελεστές για τις μέσες κλιματικές συνθήκες.

Παράρτημα I.

(3) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που παρατίθενται στο Παράρτημα I πρέπει να προσαρμοστούν στις αποτρεπόμενες απώλειες στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να εφαρμοστούν παρατίθενται στο Παράρτημα IV.

Παράρτημα IV.

(4) Οι διορθωτικοί συντελεστές για αποτρεπόμενες απώλειες στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο δεν εφαρμόζονται σε καύσιμα από ξύλο και σε βιοαέριο.

Παράρτημα III.
Παράρτημα IV.

(5) Στις περιπτώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται αμφότερο: οι διορθωτικοί συντελεστές που παρατίθενται στο Παράρτημα III σημείο (α) και στο Παράρτημα IV, θα πρέπει να εφαρμόζονται πρώτα οι συντελεστές του Παραρτήματος III σημείο (α) και ακολούθως εκείνοι του Παραρτήματος IV.

Εφαρμογή των
εναρμονισμένων
τιμών αναφοράς
απόδοσης.
Παράρτημα Ι.

5.-(1) Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι εφαρμόζονται σχετικά με το έτος κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής. Οι εναρμονισμένες αυτές τιμές αναφοράς απόδοσης εφαρμόζονται επί δέκα έτη από το έτος κατασκευής της μονάδας συμπαραγωγής.

(2) Από το ενδέκατο έτος μετά το έτος κατασκευής της μονάδας συμπαραγωγής πρέπει να εφαρμόζονται οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης οι οποίες εφαρμόζονται σε μονάδες συμπαραγωγής ηλικίας δέκα ετών. Οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς εφαρμόζονται για ένα έτος.

(3) Για την εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης ως έτος κατασκευής μιας μονάδας συμπαραγωγής εκλαμβάνεται το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο παρήγαγε για πρώτη φορά ηλεκτρική ενέργεια.

Ανακαίνιση
μονάδας
συμπαραγωγής

6. Στις περιπτώσεις που υφιστάμενες μονάδες συμπαραγωγής ανακαινίζονται και η επενδυτική δαπάνη για την ανακαίνιση υπερβαίνει ποσοστό 50% της επενδυτικής δαπάνης για την κατασκευή μιας συγκρίσιμης νέας μονάδας συμπαραγωγής, το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο η ανακαινισμένη μονάδα συμπαραγωγής παρήγαγε για πρώτη φορά ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται ως το έτος κατασκευής της για την εφαρμογή των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Σύνθεση
καυσίμων.

7. Εάν η μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με πολλά καύσιμα, οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή εφαρμόζεται αναλογικώς στον σταθμισμένο μέσο όρο του συνεισφερόμενου ενεργειακού περιεχομένου των διαφόρων καυσίμων.

Έγινε στις 31/7/00

A. Πασχαλίδης

A. Πασχαλίδης
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού