

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4833, 21.11.2014
Αριθμός 520

Κ.Δ.Π. 520/2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

Διάταγμα με βάση τα άρθρα 38Α(ε) και 39

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτήν με βάση τα άρθρα 38Α(ε) και 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011 (στο εξής «ο Νόμος»), εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:

89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
91(Ι) του 2003
33(Ι) του 2011.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) Διάταγμα του 2014.

Κώδικας Πρακτικής.
Παράρτημα.

2. Ο Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για τη συμμόρφωση με τις σχετικές με τον έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2014.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(παράγραφος 2)
Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	8
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	9
2. ΟΡΙΣΜΟΙ	9
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ	10
4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	10
5. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	11
6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV	19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V	i
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI	ii
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII	iii

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο άρθρο 32 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011, στο άρθρο 44 του περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134, στην παράγραφο 5 των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002⁽¹⁾ και 2004⁽²⁾ και στον Κανονισμό 7 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002⁽³⁾ υπάρχει ρητή υποχρέωση του εργοδότη να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχει πυρασφάλεια και επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 14 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να καλυφθούν εν μέρει με την ορθή επιλογή πυροσβεστικού εξοπλισμού και ιδιαίτερα πυροσβεστήρων και την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένα σημεία μετά από μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του υποστατικού, τις διεργασίες που διεκπεραιώνονται και τις ουσίες που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται σ' αυτό. Όμως για να μπορούν οι πυροσβεστήρες καθ' όλη τη προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, πρέπει να ακολουθούνται διαδικασίες συντήρησης, περιοδικού ελέγχου και αναγόμωσης. Μέσω της τήρησης των διαδικασιών αυτών θα μπορεί να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών από τους επαγγελματίες του τομέα. Επομένως, οι συντηρημένοι και ελεγμένοι πυροσβεστήρες που οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα θα διαθέτουν στους χώρους τους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Ο Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ή τους ιδιοκτήτες εν γένει πυροσβεστικού εξοπλισμού να προδιαγράψουν / καθορίζουν τη συντήρηση των πυροσβεστήρων τους βασιζόμενοι στις αναλυτικές προδιαγραφές που περιέχει αυτός ο Κώδικας.

Ο Κώδικας απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες των οποίων οι εργασίες περιλαμβάνουν την συντήρηση, τον έλεγχο και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων καθώς και σε εισαγωγείς τέτοιου εξοπλισμού.

Ο Κώδικας εκδίδεται με βάση το άρθρο 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011 και ερμηνεύει, με απλό τρόπο, σε τεχνική γλώσσα τις νομικές απαιτήσεις των προνοιών της σχετικής με τον έλεγχο και συντήρηση των πυροσβεστήρων νομοθεσίας, μετά την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. Σημειώνεται ότι η πρώτη διάθεση των πυροσβεστήρων στην αγορά καλύπτεται από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμούς του 2003⁽⁴⁾.

Ο Κώδικας δεν αποτελεί μοναδική ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας. Οι χρήστες του Κώδικα πρέπει να συμβαδίζουν και συμμορφώνονται με οποιοσδήποτε τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Η εφαρμογή του Κώδικα δεν είναι δεσμευτική και είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλοι τρόποι τήρησης των προνοιών της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ωστόσο, εάν ακολουθηθούν οι πρόνοιες του Κώδικα θεωρείται ότι ο εργοδότης ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Ο Κώδικας ετοιμάστηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και βασίστηκε σε εθνικές και εναρμονιστικές νομοθεσίες της Κύπρου, σε δύο Ελληνικές Αποφάσεις⁽⁵⁾, σε Γερμανικούς Κανονισμούς⁽⁶⁾, σε πρακτικές άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω του Δικτύου Ανταλλαγής Πληροφοριών της Επιτροπής των Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (Επιτροπή SLIC) καθώς και στους Εθνικούς Κώδικες πυρκαγιάς των Ηνωμένων Πολιτειών⁽⁷⁾. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Κώδικας προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Κύπρου.

Πριν την έκδοσή του, ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Νοέμβριος 2014

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

¹ Κ.Δ.Π. 174/2002.

² Κ.Δ.Π. 494/2004.

³ Κ.Δ.Π. 296/2009.

⁴ Κ.Δ.Π. 311/2003.

⁵ Ελληνικές Αποφάσεις αρ. 618/43 (20.1.2005) και αρ. 17230/671 (1.9.2005) με τίτλο «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».

⁶ Γερμανικοί Κανονισμοί ArbStätt 5.013.1,2 Version 03/2011 Vorschriftenammlung der Gewerbeaufsicht Baden – Württemberg (σε μετάφραση: Κανονισμοί για τους χώρους εργασίας 5.013.1,2 Έκδοση 03/2011 Συλλογή νομοθετημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας Βάδης - Βυρτεμβέργης).

⁷ National Fire Codes, National Fire Protection Association, 10 Standard for Portable Fire Extinguishers, 1998 Edition.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή πυροπροστασία. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ενεργητικής πυροπροστασίας είναι η ύπαρξη πυροσβεστήρων. Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται κοντά σε σημεία στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν εστίες φωτιάς και σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιούνται από τους εργοδοτούμενους ή τους αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.

Επειδή οι πυροσβεστήρες χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή πολλές φορές δεν χρησιμοποιούνται ποτέ κατά τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής, είναι σημαντικό να υπάρχει η βεβαιότητα ότι όταν χρησιμοποιηθούν θα είναι επαρκώς συντηρημένοι και θα διατηρούν τις κατασβεστικές τους ιδιότητες.

Ο Κώδικας αυτός οριοθετεί τις διαδικασίες και καθορίζει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων. Ορίζει τους διάφορους τύπους των πυροσβεστήρων και καθορίζει χρονικά διαστήματα και διαδικασίες για την συντήρηση, τον έλεγχο, την αναγόμωση και το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πυροσβεστήρα. Καθορίζει με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται η συντήρηση, ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές ενός εργαστηρίου συντήρησης και ποιές εργασίες πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί αυτός που συντηρεί τους πυροσβεστήρες.

Σκοπός του Κώδικα είναι να διασφαλιστεί ότι οι πυροσβεστήρες μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή της λειτουργικής τους ζωής να κατασβήσουν πυρκαγιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ο Κώδικας δεν εφαρμόζει στα δοχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, γνωστή ως Συμφωνία ADR, όπως αυτή μεταφέρθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

- (α) Αρμόδια Αρχή: Είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
- (β) Αρμόδιος Ελεγκτής / Συντηρητής (ΑΕΣ): Ο τεχνικός υπεύθυνος του προσώπου ελέγχου / συντήρησης που έχει την απαραίτητη εκπαίδευση ή πείρα, πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και είναι ικανός να ακολουθεί τις διαδικασίες περιοδικού ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων.
- (γ) Αυτοενεργοποιούμενος πυροσβεστήρας οροφής: Πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου τον οποίο προστατεύει και που ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή, με επακόλουθη την κάλυψη του χώρου με κατασβεστικό υλικό.
- (δ) Γόμωση πυροσβεστήρα: Η μάζα ή ο όγκος του κατασβεστικού μέσου που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. Η γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση το νερό εκφράζεται σε όγκο (λίτρα), ενώ των άλλων πυροσβεστήρων εκφράζεται σε μάζα (κιλά).
- (ε) Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας: Διαδικασίες τις οποίες το Πρόσωπο Ελέγχου / Συντήρησης (ΠΕΣ) καταρτίζει και ακολουθεί και η ύπαρξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τις εργασίες του ΠΕΣ.
- (στ) Ειδικός εξοπλισμός: Ο ελάχιστος απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισμός ενός προσώπου ελέγχου / συντήρησης (ΠΕΣ).
- (ζ) Εξαρτήματα πυροσβεστήρα: Είναι τα μέρη του πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι μόνιμως προσαρτημένα στη φιάλη του πυροσβεστήρα και υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας (π.χ. λάστιχο, χοάνη).
- (η) Επιθεωρητής: σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Επιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011.
- (θ) Κατασβεστικό υλικό ή κατασβεστικό μέσο: Είναι η ουσία που περιέχεται στον πυροσβεστήρα και η οποία προκαλεί την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
- (ι) Λειτουργική Ζωή Πυροσβεστήρα: Η μικρότερη χρονική διάρκεια που καθορίζεται είτε από τον κατασκευαστή, είτε από τον ΑΕΣ, είτε από τη νομοθεσία, πέρα από την οποία ο πυροσβεστήρας δεν χρησιμοποιείται πλέον και καταστρέφεται.
- (ια) Πρόσωπο Ελέγχου / Συντήρησης (ΠΕΣ): Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων και διαθέτει Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας.
- (ιβ) Πρότυπο: Κυπριακό, Ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο και οποιαδήποτε αναφορά σε πρότυπο αφορά την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του και σε περίπτωση που ένα πρότυπο αντικατασταθεί με νέο πρότυπο, τότε η αναφορά στον Κώδικα γίνεται στο νέο πρότυπο.
- (ιγ) Προωθητικό αέριο: Αέριο ευρισκόμενο εντός του σώματος του πυροσβεστήρα ή εντός φυσιγγίου που προσαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του πυροσβεστήρα και δια του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό υλικό.
- (ιδ) Πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό τη δράση εσωτερικής πίεσης, μπορεί να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς τη φωτιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι αποθηκευμένη ή να εφαρμόζεται με την απελευθέρωση βοηθητικού αερίου. Στον παρόντα Κώδικα, αναφορά σε πυροσβεστήρα περιλαμβάνει τους φορητούς πυροσβεστήρες, τους τροχήλατους πυροσβεστήρες και τους αυτοενεργοποιούμενους πυροσβεστήρες οροφής.
- (ιε) Πυροσβεστήρας τύπου αερολύματος (AEROSOL): Είναι ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί ως κατασβεστικό υλικό σκόνης ή άλλες επιτρεπόμενες χημικές ουσίες υπό μορφή αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιάλη του πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο ψεκάζεται όταν η βαλβίδα ενεργοποιηθεί. Ο πυροσβεστήρας αυτός δεν αναγομνώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη χρήση, μερική ή ολική πρέπει να απορρίπτεται).
- (ιστ) Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και οργανωτικών ενεργειών, περιλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στη διατήρηση ή επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε μια κατάσταση όπου αυτός μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.

- (ιζ) Σώμα Πυροσβεστήρα: Αποτελείται από τη φιάλη και τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα.
- (ιη) Τροχήλατος πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος μπορεί να υπερβαίνει τα 20 κιλά (όμως το βάρος του πυροσβεστικού μέσου δεν υπερβαίνει τα 150 κιλά).
- (ιθ) Φάκελος Τύπου Πυροσβεστήρα: Είναι ο Φάκελος τον οποίο τηρεί κάθε πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά πυροσβεστήρες. Η ύπαρξη του Φακέλου και η διατήρησή του για 20 έτη αποτελεί εχέγγυο για την ύπαρξη επαρκών πληροφοριών σε περίπτωση διερεύνησης συμβάντος από την αρμόδια αρχή ή για την ορθή συντήρηση ή επισκευή του πυροσβεστήρα, δηλαδή με εξαρτήματα και υλικά που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής.
- (κ) Φιάλη: Είναι το τμήμα του πυροσβεστήρα που περιέχει πίεση και συνήθως αποτελείται από ένα κυλινδρικό τμήμα με κοίλα άκρα, διαθέτει μια οπή ή οπές για να γίνεται η γόμωση ή για να προσαρμόζονται εξαρτήματα όπως βαλβίδες, μανόμετρα και διακόπτες.
- (κα) Φιαλίδιο προωθητικού αερίου: Δοχείο υπό πίεση, το οποίο προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη φιάλη του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει προωθητικό αέριο (N_2 ή CO_2), που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του κατασβεστικού υλικού.
- (κβ) Φορητός πυροσβεστήρας: Πυροσβεστήρας που έχει σχεδιαστεί ώστε η μεταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το χέρι, του οποίου η μάζα δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά πυροσβεστήρες πρέπει να τηρεί για κάθε τύπο πυροσβεστήρα Φάκελο Τύπου Πυροσβεστήρα, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Τα στοιχεία του Φακέλου Τύπου Πυροσβεστήρα πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για τουλάχιστον 20 έτη (από την πρώτη διάθεση στην αγορά της Κύπρου) από τον ιδιοκτήτη του πυροσβεστήρα, ή τον εκπρόσωπό του, με σκοπό να καθορίζει ή επιβεβαιώσει πρόγραμμα ορθής συντήρησης, ελέγχου ή αναγόμενης του πυροσβεστήρα.

4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

- 4.1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμούς του 2003⁽⁸⁾, εφόσον αυτοί εφαρμόζουν.
- 4.2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες, επιπλέον της σήμανσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1 πιο πάνω, πρέπει να φέρουν επί της φιάλης:
 - (α) τη σήμανση με το περιεχόμενο και τον τρόπο που προβλέπεται από την παράγραφο 9 του Προτύπου CYS EN 3-8 ή την παράγραφο 8 του Προτύπου CYS EN 3-9, ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα και
 - (β) τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 16.2 του Προτύπου CYS EN 3-7⁽⁹⁾.
- 4.3. Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος πρέπει να φέρουν επί της φιάλης:
 - (α) κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τους περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμους του 2002 έως 2009⁽¹⁰⁾,
 - (β) τη σήμανση «Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος» και
 - (γ) σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους φορητούς πυροσβεστήρες (παράγραφο 16.2 του Προτύπου CYS EN 3-7) που αφορά τις οδηγίες χρήσης.

⁸ Κ.Δ.Π. 311/ 2003. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν τεθεί νόμιμα στην Κυπριακή αγορά πριν την 1.5.2004, ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν απαιτείται να συνάδουν με τους εν λόγω Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 311/2003) και επομένως δεν απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE.

⁹ Το Πρότυπο CYS EN 3 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

- CYS EN 3-7: Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής.
- CYS EN 3-8: Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις στο EN 3-7 για την κατασκευή, αντοχή σε πίεση και μηχανικές δοκιμές για πυροσβεστήρες με μία μέγιστη επιτρεπτή πίεση ίση με ή χαμηλότερη από 30 bar.
- CYS EN 3-9: Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 9: Πρόσθετες απαιτήσεις στο EN 3-7 για αντοχή σε πίεση πυροσβεστήρων CO_2 .
- CYS EN 3-10: Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 10 Προετοιμασία για αξιολόγηση της συμμόρφωσης φορητού πυροσβεστήρα με το πρότυπο EN 3 Μέρος 7.

¹⁰ Νόμοι Ν. 60(I)/2002, Ν. 174(I)/2002, Ν. 147(I)/2009 (Aerosol Dispensers Directive (ADD)).