



Laidiens: 18.09.2020., Nr. 181

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/181.21

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585

Rīgā 2020. gada 15. septembrī (prot. Nr. 54 6. §)

## **Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"**

*Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un  
ugunsdzēsības likuma 12. pantu*

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 78. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "dabīgais" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dabiskais" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdus "būvniecības process" ar vārdu "būvdarbi".

3. Papildināt noteikumus ar 2.7.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.<sup>1</sup> meža ugunsdrošības meža infrastruktūras objekti – meža zemē ierīkots autoceļš, kvartālstīga, mineralizētā josla, dabiskā brauktuve, ūdens ņemšanas vieta ar piekļuvi, uguns novērošanas tornis;"

4. Papildināt noteikumus ar 2.8.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.<sup>1</sup> nodarbinātais – visi objektā nodarbinātie, organizatoriski iesaistītās personas, kā arī personas, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā;"

5. Svītrot 2.11. apakšpunktā vārdu "kura".

6. Papildināt noteikumus ar 2.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"2.<sup>1</sup> Publiskā objektā ievēro arī tās šajos noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz saimnieciskās darbības objektu."

7. Papildināt noteikumus ar 5.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"5.<sup>1</sup> Atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošību objektā saistīto procesu dokumentēšanā. Ar ugunsdrošību objektā saistītos elektroniskos dokumentus paraksta atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildīgā persona nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iespēju piekļūt ar ugunsdrošību objektā saistītajiem elektroniskajiem dokumentiem un pārliedzināties par to autentiskumu un integritāti."

8. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos."

9. Papildināt 1. nodaļu ar 6.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"6.<sup>1</sup> Atrodoties objektā, fiziskās personas pienākums, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, ir nekavējoties evakuēties (izņemot gadījumu, ja nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt)."

10. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. saimnieciskās darbības objekta atbildīgajai personai papildus šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem pienākumiem līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienība, ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijā noteikto rīcību ugunsgrēka gadījumā atbilstoši šo noteikumu 180.7. apakšpunktam."

11. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Objekta dūmu aizsardzība atbilst būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem ugunsdrošības risinājumiem."

12. Izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Vietas un priekšmetus uzglabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības, novēršot savstarpēju vielu iedarbību, kuras rezultātā var rasties aizdegšanās vai sprādzienbīstama vide.

25. Smēķēšanai paredzēto vietu aprīko ar degtnespējīga materiāla izsmēķu trauku un apzīmē ar zīmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem."

13. Izteikt 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.5. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (turpmāk – transportlīdzeklis) sprādzienbīstamā vidē, izņemot šim mērķim speciāli aprīkotus transportlīdzekļus;"

14. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m<sup>2</sup> vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu."

15. Svītrot 37. punktu.

16. Izteikt 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Vietas un priekšmetus uzglabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī novēršot savstarpēju vielu iedarbību, kuras rezultātā var rasties aizdegšanās vai sprādzienbīstama vide.

39. Smēķēšanai paredzēto vietu aprīko ar degtnespējīga materiāla izsmēķu trauku un apzīmē ar zīmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem."

17. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Būvobjektā katrā būves stāvā izvieta ugunsdzēsības aparātus atbilstoši šādiem kritērijiem:

53.1. ja stāva platība ir līdz 800 m<sup>2</sup>, nodrošina ugunsdzēsības aparātus ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B;

53.2. ja stāva platība pārsniedz 800 m<sup>2</sup>, katrus nākamos stāva platības 250 m<sup>2</sup> nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B;

53.3. attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m;

53.4. ugunsbīstamo darbu vietas papildus nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu 309. punktam."

18. Aizstāt 54. punktā vārdus "tehniskā projekta" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijas".

19. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Par elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietais pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (6. pielikums)."

20. Aizstāt 62.5. apakšpunktā skaitli "1.7." ar skaitli "1.5.".

21. Papildināt noteikumus ar 63.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"63.<sup>1</sup> Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīdu pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs pārsniedz kurtuves platuma izmērus vismaz par 150 mm no kurtuves sānu malām un vismaz 300 mm tās priekšā."

22. Svītrot 70. punktā vārdus "(turpmāk – gāzes aparāts)".

23. Izteikt 71. punkta ievaddaļu šādā redakcijā.

"71. Eksploatācijas laikā šķidrā kurināmā apkures iekārtām un ierīcēm, kā arī apkures iekārtām un ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi, dūmvadu pārbauda un attīra šādos termiņos:"

24. Papildināt noteikumus ar 71.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.4. metāla dūmvadus un dūmvadus, kas izbūvēti no materiāliem, kuri nav minēti šo noteikumu 71.1., 71.2. un 71.3. apakšpunktā, – ne retāk kā reizi divos gados."

25. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Par dūmvada, apkures ierīces vai iekārtas un dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Aktu var nesastādīt, ja viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu veic viendzīvokļa objekta atbildīgā persona. Aktā norāda šādu informāciju:

72.1. objekta nosaukums, piederība, adrese vai atrašanās vieta un darba veikšanas datums;

72.2. dūmvada, apkures ierīces, iekārtas vai dabiskās ventilācijas kanāla atrašanās vieta objektā un tā apraksts;

72.3. vārds un uzvārds personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces, iekārtas vai dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu;

72.4. izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta vai prakses sertifikāta nosaukums un numurs personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces, iekārtas vai dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu;

72.5. atzinums par veiktā darba rezultātu."

26. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados."

27. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic:

80.1. ne retāk kā reizi piecos gados – telpās, kurās izvietota apkures iekārta vai ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, gāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai gāzes iekārta karstā ūdens sildīšanai;

80.2. ne retāk kā reizi 10 gados – daudzdzīvokļu objektā un viendzīvokļa objektā, izņemot telpas, kuras minētas šo noteikumu 80.1. apakšpunktā;

80.3. ne retāk kā reizi piecos gados – citos objektos."

28. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība neattiecas uz metāla dūmvadiem."

29. Aizstāt 84. punktā vārdus "Gāzes aparātu" ar vārdiem "Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi".

30. Svītrot 86. punkta otro teikumu.

31. Aizstāt 89.10. apakšpunktā vārdus "izvietots gāzes aparāts" ar vārdiem "izvietota apkures iekārta un ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, vai gāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai gāzes iekārta ūdens sildīšanai".

32. Papildināt noteikumus ar 92.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"92.<sup>1</sup> Aktā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu nenorāda šo noteikumu 92.5., 92.6. un 92.7. apakšpunktā minēto informāciju."

33. Aizstāt 100. punktā vārdus "tehniskā projekta" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijas".

34. Aizstāt 103. punktā skaitļus un vārdus "4.2. un 4.3. zīmi" ar vārdiem un skaitli "un 4.2. zīmi".

35. Izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Par ugunsdzēsības hidranta pārbaudes rezultātiem persona, kura veica pārbaudi, sastāda pārbaudes aktu (1.<sup>1</sup> pielikums). Pārbaudes aktam pievieno ārējā ūdensapgādes tīkla plānu (vizuāli uztveramā mērogā), kurā norādīta ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta."

36. Izteikt 109. punktu šādā redakcijā:

"109. Aizliegts:

109.1. ierīkot stāvvietu, novietot vielas, priekšmetus un transportlīdzekļus 1,5 m rādiusā no ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un aizkraut piekļūšanu tām;

109.2. novietot vielas un priekšmetus tuvāk par 1 m no iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krāna un aizkraut piekļūšanu tam;

109.3. transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt zīmes "Vieta ugunsdzēsības transportam" (1. pielikums) darbības zonā."

37. Aizstāt 116. punktā vārdus "skapī vai nišā" ar vārdiem "skapī, nišā vai speciālās ierīcēs, kurās ir vēdināšanas atvere".

38. Izteikt 117. punktu šādā redakcijā:

"117. Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm, nišā vai uz speciālās ierīces redzamā vietā norāda krāna kārtas numuru, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, izvieta 4.4. zīmi (1. pielikums), kā arī izvieta informāciju par iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāna un tā aprīkojuma pārbaudi (2. pielikums). Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas, ugunsdzēsības krāna un tā aprīkojuma pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā."

39. Aizstāt 118. punktā vārdu "rezervi" ar vārdu "krājumu".

40. Izteikt 124. un 125. punktu šādā redakcijā:

"124. Automātiskā ugunsaisardzības sistēma ir nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā un ugunsgrēka gadījumā pilda tai noteiktās funkcijas.

125. Objektā, kurā atrodas ugunsaisardzības sistēma, uzglabā ugunsaisardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju vai tās apliecinātu kopiju, izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceres dokumentācija ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Telpā pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) uzglabā:

125.1. instrukciju, kurā norādīta šo noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija;

125.2. ugunsaisardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojumu telpās (var būt elektroniski, ja tas redzams datora monitorā, iedarbojoties ugunsaisardzības sistēmai);

125.3. ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (9. pielikums)."

41. Papildināt noteikumus ar 125.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"125.<sup>1</sup> Šo noteikumu 125. punkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objektu un daudzdzīvokļu objekta dzīvokli."

42. Papildināt 127.1. apakšpunktu aiz vārda "sistēmas" ar vārdiem "darbības principu un".

43. Papildināt 128. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā persona nodrošina, lai publiskā pasākuma norises laikā pie ugunsaisardzības sistēmas paneļa pastāvīgi atrastos persona, kura uzrauga ugunsaisardzības sistēmu."

44. Papildināt 138. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Objektā vai teritorijā, kurā pastāv vai var veidoties sprādzienbīstama vide, ugunsaisardzības sistēmas, ievērojot sprādzienbīstamas vides zonējumu, ir sprādziendrošas."

45. Aizstāt 142.1. apakšpunktā vārdus "tehniskā projektā" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijā".

46. Izteikt 142.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"142.3. novietot apkures ierīces, sildierīces vai citus priekšmetus, kas izdala siltumu, tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora vai paneļa;"

47. Izteikt 143. punktu šādā redakcijā: