



Laidiens: 08.02.2018., Nr. 28
Oficiālās publikācijas Nr.: 2018/28.4

Ministru kabineta noteikumi Nr. 73

Rīgā 2018. gada 6. februārī (prot. Nr. 7 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi"

*Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
27. panta otro daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 111. nr.; 2012, 51. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Noslēguma dezinfekciju nodrošina persona, kuras īpašumā ir ūdensapgādes vai kondicionēšanas sistēma vai kura ir attiecīgās sistēmas īpašnieka pilnvarota persona."

2. Papildināt noteikumus ar 15.¹, 15.², 15.³, 15.⁴ un 15.⁵ punktu šādā redakcijā:

"15.¹ Pēc noslēguma dezinfekcijas saskaņā ar Veselības inspekcijas norādījumu šo noteikumu 15. punktā minētā persona nodrošina *Legionella* spp. baktēriju noteikšanu aukstā un karstā dzeramā ūdens paraugos no ūdens izdales vietām un ēkas siltummezgla vai ūdens paraugos no kondicionēšanas sistēmas, kā arī profilaktiskās dezinfekcijas veikšanu, līdz *Legionella* spp. baktēriju skaits ūdens paraugos nepārsniedz 1000 koloniju veidojošās vienības litrā ūdens (1000 kvv/L).

15.² Uz šo noteikumu 15.¹ punktā minēto profilaktisko dezinfekciju neattiecas šo noteikumu 17. un 20. punktā minētie nosacījumi, ja profilaktisko dezinfekciju veic, izmantojot termiskās dezinfekcijas metodi un ievērojot šādas prasības:

15.² 1. termiskās dezinfekcijas veikšanu dokumentē, norādot termiskās dezinfekcijas veikšanas vietu (objekta adrese, ūdensapgādes vai kondicionēšanas sistēmas apraksts), datumu, laiku, ilgumu, termiskās dezinfekcijas temperatūru, temperatūras mērīšanas vietu, profilaktiskās dezinfekcijas veicēju (vārds, uzvārds un paraksts) un šo noteikumu 15.¹ punktā minēto personu (vārds, uzvārds un paraksts);

15.² 2. dokumentāciju, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu 15.² 1. apakšpunktam, atbilstoši Veselības inspekcijas pieprasījumam iesniedz Veselības inspekcijā kopā ar ūdens paraugu laboratoriskās testēšanas rezultātiem par *Legionella* spp. baktēriju skaitu.

15.³ Šo noteikumu 15.¹ punktā minēto ūdens paraugu laboratorisko testēšanu ir tiesīgas veikt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas