



Laidiens: **13.04.2017., Nr. 76**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2017/76.5**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 201

Rīgā 2017. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 19 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

*Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu*

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Būvprojektiem, kuri noteiktā kārtībā saskaņoti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz 2017. gada 30. aprīlim, piemēro šos noteikumus redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 30. aprīlim. Būvprojektiem, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 30. septembrim, vai būvatļaujām, kas izdotas no 2014. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. aprīlim, var piemērot šos noteikumus redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 30. aprīlim.";

1.2. aizstāt būvnormatīva 2.13. apakšpunktā vārdus "var atrasties" ar vārdiem "pastāvīgi uzturas";

1.3. izteikt būvnormatīva 2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. dūmu izvades ailas – veramas durvis, vārti, atverami logi, atveramās žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus;"

1.4. papildināt būvnormatīva 2.19. apakšpunktu aiz vārda "punktā" ar vārdiem "kurā pastāvīgi var uzturēties būves lietotāji";

1.5. aizstāt būvnormatīva 2.27. apakšpunktā vārdus "bez ugunsslodzes" ar vārdiem "kuras ugunsslodze ir mazāka par 25 MJ/m² un";

1.6. aizstāt būvnormatīva 2.32. apakšpunktā vārdus "bez ugunsslodzes" ar vārdiem "kuras ugunsslodze ir mazāka par 25 MJ/m²";

1.7. papildināt būvnormatīvu ar 2.39. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.39. telpa ar cilvēku pastāvīgu uzturēšanos – telpa, kurā cilvēki nepārtraukti uzturas vairāk par divām stundām vai kopumā uzturas vairāk par sešām stundām diennaktī;"

1.8. papildināt būvnormatīva 40. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Piebrauktuves pagrieziens nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas kustību – piebrauktuves platums pagrieziens posmā ir vismaz pieci metri, pirms un pēc pagrieziens ir vismaz 11 metru garš paplašinājuma pārejas posms.";

1.9. aizstāt būvnormatīva 50. punktā vārdus "Ailu veramo" ar vārdiem "Ailu neveramo un veramo";

1.10. izteikt 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"51. Ugunsdrošās sienās un ugunsdrošās konstrukcijās esošo ailu (logu, durvju vai lūku) aizpildījumu minimālā ugunsizturība norādīta šā būvnormatīva pielikuma 1. tabulā.

52. Ja dažādos ugunsdrošības nodalījumos vai ugunsdroši atdalītās telpās izvietotās aillas atrodas leņķī viena pret otru un attālums starp tām ir mazāks par šā būvnormatīva pielikuma 7. tabulā norādīto minimālo ugunsdrošības atstarpi, tad:

52.1. ja leņķis ir mazāks par 60°, ailu aizpildījuma ugunsizturība minimālajā ugunsdrošības atstarpē atbilst prasībām, kas norādītas šā būvnormatīva pielikuma 1. tabulā;

52.2. ja leņķis ir robežās no 60° līdz 135°, ailu aizpildījums minimālajā ugunsdrošības atstarpē atbilst viengabalainības (E) un siltuma starojuma ierobežojuma (W) prasībām, kas norādītas šā būvnormatīva pielikuma 1. tabulā;

52.3. ja leņķis ir lielāks par 135°, ailu aizpildījumam ugunsizturības papildprasības netiek izvirzītas.";

1.11. izteikt būvnormatīva 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas aizpilda ar ugunsdrošiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru ugunsizturība var būt par pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām noteiktā ugunsizturība, bet ne zemāka par EI 30.";

1.12. izteikt būvnormatīva 57. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme un ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība norādīta šā būvnormatīva pielikuma 3. tabulā.";

1.13. svītrot būvnormatīva 58. punktā trešo teikumu;

1.14. izteikt būvnormatīva 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Būvju konstrukciju minimālā ugunsizturība un lietojamo būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases norādītas šā būvnormatīva pielikuma 1., 2. un 5. tabulā. Ārsienu ailu aizpildījumu (izņemot ailu aizpildījumus, kas ierīkoti ugunsdrošās sienās, un ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijas) ugunsizturība un ugunsreakcija netiek normēta.";

1.15. papildināt būvnormatīva 78. punktu aiz vārda "kāpnes" ar vārdiem "ar minimālo platumu 0,6 metri";

1.16. papildināt būvnormatīva 81.1.1. apakšpunktu aiz vārda "kāpnēm" ar vārdiem "ar minimālo platumu 0,6 metri";

1.17. aizstāt būvnormatīva 93. punktā vārdus "kopējās platības" ar vārdu "būvapjoma";

1.18. papildināt būvnormatīva 95. punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Lai būves pasargātu no sagrūšanas sprādziena rezultātā, sprādzienbīstamās telpās paredz viegli atdalāmas konstrukcijas. Viegli atdalāmās konstrukcijas izbūvē būves ārējās norobežojošās konstrukcijās, un to laukums nav