



Laidiens: 06.10.2016., Nr. 194

Oficiālās publikācijas Nr.: 2016/194.5

Ministru kabineta noteikumi Nr. 650

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 5. §)

Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā

*Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
110. panta sesto daļu*

1. Noteikumi nosaka tehniskās un drošības prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā, kā arī gāzes kvalitātes raksturlielumus, lai gāzes ievadīšana un transportēšana dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā būtu droša.
2. Noteikumos lietotie termini:
 - 2.1. pamatgāze – dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā (turpmāk – dabasgāzes sistēma) transportējamā dabīgās atradnēs iegūta dabasgāze;
 - 2.2. aizvietotājgāze – biometāns un gāzveida stāvoklī pārvērsta sašķidrinātā dabasgāze, kura tādā pašā spiedienā, temperatūrā un nemainītā gāzes iekārtas regulējumā uzrāda pamatgāzei identiskas degšanas īpašības. Aizvietotājgāzi var izmantot pamatgāzes vietā;
 - 2.3. piedevu gāze – biometāns, kura kvalitātes raksturlielumi atšķiras no pamatgāzes un kuru sajaucot ar pamatgāzi iegūst nepieciešamos kvalitātes raksturlielumus vai sajaucot ar kondicionēšanas gāzi iegūst aizvietotājgāzi;
 - 2.4. kondicionēšanas gāze – gāze vai gāzu maisījumi ar attiecīgiem degšanas tehniskiem parametriem un vērtībām, kurus sajaucot ar piedevu gāzi iegūst aizvietotājgāzi;
 - 2.5. sistēmas pakalpojuma līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar sistēmas lietotāju par dabasgāzes sistēmas pakalpojuma un citu pakalpojumu sniegšanu;
 - 2.6. sajaukšanas punkts – vieta, kur piedevu gāze tiek viendabīgi samaisīta ar kondicionēšanas gāzi vai pamatgāzi, iegūstot aizvietotājgāzi;
 - 2.7. sagatavošanas punkts – vieta, kur tiek veikta aizvietotājgāzes odorizācija, kā arī tās spiediena un temperatūras uzturēšana sadales sistēmas operatora noteiktajā līmenī;
 - 2.8. pieslēguma punkts – vieta, kurā aizvietotājgāze tiek ievadīta dabasgāzes pārvades sistēmā vai odorizēta aizvietotājgāze tiek ievadīta dabasgāzes sadales sistēmā.
3. Aizvietotājgāzes ievadīšana dabasgāzes sistēmā notiek saskaņā ar sistēmas pakalpojuma līgumu.
4. Sistēmas lietotājs nodrošina aizvietotājgāzes ievadīšanu dabasgāzes sistēmā atbilstoši šo noteikumu prasībām.