



Laidiens: 28.07.2016., Nr. 144

Oficiālās publikācijas Nr.: 2016/144.2

Ministru kabineta noteikumi Nr. 491

Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 15. §)

Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai

*Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodū izpildes kodeksa 11. panta sesto daļu un
Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 4. panta ceturto daļu*

1. Noteikumi nosaka tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu (turpmāk – ieslodzījuma vieta) būvniecībai.
2. Noteikumi attiecas uz jaunu būvju būvniecību. Ieslodzījuma vietu būvniecībā Latvijas būvnormatīvu prasības piemēro tiktāl, cik tās nav pretrunā ar drošības prasībām ieslodzījuma vietās.
3. Ieslodzījuma vietas telpas, kuras izvietotas ieslodzījuma vietas pamata nožogojuma iekšpusē un kurās ilgstoši atrodas ieslodzītie, aprīko ar neveramiem logiem ar triecienizturīgu stiklu un metāla restēm no ārpuses. Kāpņu telpas un gaitenjus aprīko ar izsitamiem logiem dūmu novadišanai ugunsgrēka gadījumā un metāla restēm no ārpuses.
4. Ieslodzījuma vietas būves ieslodzīto kamerās dūmu izvadi var neparedzēt, ja īstenoti citi tehniskie risinājumi, kas nodrošina dūmu izvadi no ieslodzīto kamerām.
5. Ieslodzījuma vietas būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 14 metrus un uguns aizsargātās kāpņu telpas ārsienās katrā stāvā nav atveramās dūmu izvades ailes, dūmu izvades ailu paredz kāpņu telpas augšējā zonā, kuras brīvā atvēruma laukums ir vismaz pieci procenti no kāpņu telpas laukuma un nav mazāks par vienu kvadrātmetru.
6. Ieslodzījuma vietas evakuācijas ceļos (gaitenjos) durvis aprīko ar rezerves elektropiegādi un durvju vadību nodrošina manuāli (ar atslēgu) vai elektroniski (ar elektronisko karti vai attālināti no posteņa).
7. Ieslodzījuma vietas durvis, kuras ir aprīkotas ar mehāniskām vai elektroniskām slēdzenēm, ugunsdzēsības trauksmes gadījumā atslēdz manuāli (ar atslēgu) vai elektroniski (ar elektronisko karti vai attālināti no posteņa).
8. Ieslodzījuma vietas telpas, kurās ilgstoši atrodas ieslodzītie, aprīko ar triecienizturīgām durvīm.
9. Ja visas ieslodzījuma vietas kompleksa būves ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piemērotām piebrauktuvēm, ieslodzījuma vietas teritoriju nodrošina ar vienu ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piemērotu iebrauktuvi.