



Laidiens: **10.07.2015., Nr. 133**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2015/133.3**

Šis ir oficiālās publikācijas precizējums.

Precizējamā publikācija: OP 2015/125.2

Precizējot iepriekš publicēto

Ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 327 "**Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"**" apstiprinātajā būvnormatīvā "Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"" ("Latvijas Vēstnesis", 30.06.2015., 125.nr.) 11.3. apakšpunkta redakcija ir šāda:

"11.3. daļēji dalītā sistēma – kanalizācijas sistēma, kura atbilst šķirtsistēmai ar papildinājumu, ka notekūdeņus novadošajā cauruļvadā tiek novadīta pirmā, visvairāk piesārņotākā, lietus ūdens daļa;"

11.5. apakšpunkta redakcija ir šāda:

"11.5. kombinētā (jauktā) sistēma – iepriekšminēto kanalizācijas sistēmu apvienojums, kas veidojas, ja kādā no apdzīvotas vietas daļām ir esoša kopsistēma, bet to attīstot, tiek projektēta šķirtsistēma vai daļēja šķirtsistēma."

42. punktā minētajā formulā lietotā apzīmējuma q_{cit} skaidrojums ir šāds:

" q_{cit} – ražošanas un sadzīves notekūdeņu daudzums (l/s);"

143. punkta redakcija ir šāda:

"143. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanai izmantojamas šādas metodes:

143.1. fizikālās (mehāniskās);

143.2. bioloģiskās;

143.3. ķīmiskās;

143.4. fizikāli ķīmiskās;

143.5. kombinētās;

143.6. speciālās metodes specifisku ražošanas notekūdeņu attīrīšanai.

Priekšroka dodama bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas metodēm."

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja *I.Gailīte*