



Laidiens: **30.08.2012., Nr. 137**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2012/137.5**

Šī publikācija ir precizēta.

Precizējums: OP 2012/141.3

Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 2.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un
būves""**

*Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
2.panta ceturto daļu*

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 113.nr.; 2009, 81.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja, projektējot publiskās telpas, atsevišķas ēkas daļas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere un ar to saistītās funkcionālās pārmaiņas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās atsevišķu logu ailu dalījums, kas atšķiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu izstrādā, tajā izdara labojumus, saskaņo un apstiprina visai ēkai kopumā (ņemot vērā projektēšanas uzdevumu un tehniski ekonomiskos apsvērumus) saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem. Būvprojekts nav nepieciešams Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.";

1.2. papildināt 1.nodaļu ar 9.¹ punktu šādā redakcijā:

"9.¹ Projektējot publisku ēku vai telpu grupu, ņem vērā ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, izņemot, ja šajā būvnormatīvā nav noteikts citādi.";

1.3. aizstāt 14.punktā vārdu "cokola" ar vārdiem "pirmā virszemes";

1.4. svītrot 21.punktu;

1.5. aizstāt 22.punktā vārdus un skaitli "horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās – 2,5 m" ar vārdiem un skaitli "horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās – 2,45 m";

1.6. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Veicot rekonstrukciju, ir atļauts saglabāt esošos stāvu gabarītus.";

1.7. svītrot 29., 30. un 32.punktu;

1.8. svītrot 33.punktā vārdus "atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem";

1.9. svītrot 34. un 35.punktu;

1.10. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Veicot rekonstrukciju, ir atļauts saglabāt esošos kāpņu gabarītus.";

1.11. izteikt 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"45. Publiskajās ēkās, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 8 m (izņemot ēkas ar III lietošanas veida telpām un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu telpām), var būt atklātas kāpnēs, kuras veido kā ātriju.

46. Publiskajās ēkās, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 m (izņemot III lietošanas veida ēkas un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas), var būt atklātas kāpnēs, kas savieno publiskas telpas, kuru kopējā platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību.";

1.12. papildināt būvnormatīvu ar 46.¹ punktu šādā redakcijā:

"46.¹ Evakuācijas ceļa garums, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo evakuācijas ceļa garumu.";

1.13. svītrot 47.punktu;

1.14. papildināt būvnormatīvu ar 47.¹ punktu šādā redakcijā:

"47.¹ Ja attālums no telpas vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm līdz izejai tieši uz āru zemes virsmas līmenī (evakuācijas ceļa garums), nepārsniedz 30 metru, atļauts neparedzēt otro evakuācijas izeju no telpas.";

1.15. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Kultūras un izklaides iestādēs (skatītājiem pieejamajā daļā) var būt atklātas kāpnēs ar nosacījumu, ka no jebkura ēkas punkta ir nodrošināta iespēja evakuēties papildus vismaz pa divām atsevišķām evakuācijas izejām.";

1.16. svītrot 49.punktu;

1.17. papildināt 50.punktu aiz vārdiem "ugunsdrošības nodalījumā" ar vārdiem "vai ugunsdroši atdalītās telpās";

1.18. svītrot 54., 55. un 55.¹ punktu;

1.19. izteikt 57.1. un 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases materiāliem – U1 ugunsnoturības pakāpes ēkās;

57.2. no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases materiāliem – U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās.";

1.20. svītrot 59.punktu;

1.21. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Transformējamu tribiņu nesošajām konstrukcijām jābūt ar ugunsreakcijas klasi A1.";

1.22. aizstāt 4.nodaļas nosaukumā vārdus "pieejamība personām ar īpašām vajadzībām" ar vārdiem "vides pieejamības prasības";

1.23. papildināt 63.3.apakšpunktu aiz vārdiem "iestrādā stāva" ar vārdiem "numuru taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai";

1.24. papildināt būvnormatīvu ar 63.¹ punktu šādā redakcijā:

"63.¹ Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas līmeņa.";

1.25. aizstāt 66.punktā vārdus un skaitli "ārstniecības iestādēs – 1,2 m" ar vārdiem un skaitli "slimnīcās, kā arī pansionātos un citās sociālās aprūpes iestādēs, kurās ir paredzētas telpas guļoši pacientiem, – 1,2 m";

1.26. svītrot 73.punktā vārdus "atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet";

1.27. svītrot 75.punktu;

1.28. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Izeju no lifta stāvā ar citu (ne publiskas telpas) lietošanas veidu paredz caur ugunsdrošības priekštelpu. Ja lifts savieno vismaz divus ugunsdrošības nodalījumus, lifta šahtas būvkonstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst ugunsdrošības nodalījuma būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei.";

1.29. svītrot 80.punktu;

1.30. papildināt būvnormatīvu ar 81.¹ punktu šādā redakcijā:

"81.¹ Šā būvnormatīva 81., 82. un 83.punktā minētajām rekonstruējamām, renovējamām un restaurējamām skatītāju zālēm pieļaujams saglabāt esošo sēdvietas laukumu, ja nodrošinātas higiēnas normas un nepieciešamie evakuācijas ceļa gabarīti.";

1.31. svītrot 86.punkta otro teikumu;

1.32. svītrot 87.punktu;

1.33. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Pirmsskolas izglītības iestādes var atrasties ne augstāk kā trešajā stāvā U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās un pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās.";

1.34. izteikt 106.punktu šādā redakcijā:

"106. Bērnu grupas telpas pirmsskolas izglītības iestādēs izvieto atsevišķos blokos, kurus projektē kā ugunsdroši atdalītas telpas.";

1.35. aizstāt 107.punktā vārdus "atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu" ar vārdiem "ugunsdroši atdalītas telpas";

1.36. svītrot 108.punktu;

1.37. svītrot 109.punktā vārdus "vidējo speciālo skolu";

1.38. izteikt 110.punktu šādā redakcijā: