



Laidiens: 08.12.2011., Nr. 193

Ministru kabineta noteikumi Nr.926

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr.; 2005, 68.nr.; 2007, 99.nr.; 2008, 150.nr.; 2010, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus "lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi".

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. pārvietojamiem un pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un elpošanas aparātu baloniem;"

3. Izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. ūdens piegādes, sadales un aizvades tīkliem (piemēram, spiedvadiem, spiedtuneļiem, spiedstobriem hidroelektrostacijās) un ar tiem saistītām ierīcēm un ūdensvadiem;"

4. Svītrot 5.¹ 1. un 5.¹ 2.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 5.¹ punktu šādā redakcijā:

"5.¹ Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā:

5.¹ 1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, kā arī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā apliecinājusi inspicēšanas institūcijas kompetenci atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem;

5.¹ 2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā;

5.¹ 3. piedalās vai nodrošina deleģēta pārstāvja dalību šo noteikumu 4.punktā minētajā standartu tehniskajā komitejā."

6. Aizstāt 6.punktā vārdus "piemērojamo standartu" ar vārdiem "lietošanas dokumentācijā noteiktajām".

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Valdītājs kopā ar spiedieniekārtu kompleksa pasi glabā šādus dokumentus:

10.1. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju valsts valodā. Lietošanas instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1.1. spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas un pārvietošanas prasības;

10.1.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas kārtību;

10.1.3. spiedieniekārtu kompleksa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtību, kā arī veicamās lietotāja pārbaudes;

10.1.4. spiedieniekārtu kompleksa tehnoloģisko shēmu. Tehnoloģiskajā shēmā norāda visas spiedieniekārtas kompleksa sastāvā ietilpstošās spiedieniekārtas un to tehniskos raksturotājus (maksimāli pieļaujamais spiediens, pārbaudes spiediens, temperatūra, tilpums, nominālais izmērs, vide un citi raksturotāji, kas ļauj identificēt ar spiedieniekārtu kompleksa lietošanu saistītos riskus), kā arī attiecīgos mērīšanas līdzekļus un drošības ierīces, kas nodrošina spiedieniekārtu kompleksa drošu lietošanu un kurām tiek veiktas šajos noteikumos paredzētās pārbaudes. Tehnoloģiskajai shēmai var pievienot rasējumus, specifikācijas, diagrammas un aprēķinus, ja tie palīdz izprast lietošanas instrukcijā sniegtās norādes;

10.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas žurnālu. Lietošanas žurnālā norāda datus par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukcijām, kā arī datus par veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā minētajām pārbaudēm."

8. Papildināt noteikumus ar 10.¹ un 10.² punktu šādā redakcijā:

"10.¹ Ja spiedieniekārtu kompleksam nav šo noteikumu 10.punktā minētās dokumentācijas vai tā ir nepilnīga, valdītājs ir atbildīgs par tās izstrādi.

10.² Šo noteikumu 10.punktā minētā dokumentācija atrodas tiešā spiedieniekārtu kompleksa tuvumā un pēc pieprasījuma nekavējoties tiek uzrādīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūcijai tehniskās pārbaudes laikā."

9. Svītrot 12.punktu.

10. Aizstāt 13.1.apakšpunktā vārdus "lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā iekārtas konstrukciju un lietošanas apstākļus" ar vārdiem "ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju".

11. Aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdus "darba instrukcijas" ar vārdiem "darba aizsardzības instrukcijas".

12. Svītrot 13.4.apakšpunktu.

13. Aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus "darba drošības instrukcijām" ar vārdiem "darba aizsardzības instrukcijām".

14. Svītrot 14.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "kurā tiek norādīti dati par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām pārbaudēm".

15. Svītrot 15.8.apakšpunktā vārdus "izņemot gadījumus, ja spiedieniekārtu kompleksa ražotājs žurnālu nav paredzējis".

16. Izteikt 15.9.apakšpunktu šādā redakcijā: