



Laidiens: 17.02.2011., Nr. 27

Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 24.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379
"Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo
vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem"**

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas
1.punktu, 45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 122.nr.; 2003, 63.nr.; 2004, 37.nr.; 2005, 181.nr.; 2008, 124.nr.; 2009, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt 4.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".
3. Aizstāt 5.punktā vārdus "pieteikums atļaujai" ar vārdiem "iesniegums atļaujas saņemšanai".
4. Aizstāt 6.punktā vārdus "atļaujas pieteikumā" ar vārdiem "iesniegumā atļaujas saņemšanai".
5. Papildināt 7.punkta pirmo teikumu aiz vārda "robežvērtības" ar vārdiem "kuras nosaka attiecībā pret iekārtas kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu".
6. Aizstāt 9.9.apakšpunktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".
7. Papildināt noteikumus ar 9.¹ punktu šādā redakcijā:
"9.¹ Ja atbilstoši pārvaldes vērtējumam divas vai vairākas atsevišķas šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētās sadedzināšanas iekārtas ir uzstādītas tā, ka tehnisko un ekonomisko faktoru dēļ to dūmgāzes var aizvadīt caur vienu kopīgu dūmeni, tad atļaujā šo iekārtu apvienojumu var uzskatīt par vienu iekārtu."
8. Aizstāt 15.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs)".
9. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdu "Pieteikums" ar vārdiem "Iesniegums atļaujas saņemšanai".
10. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Operators normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktajā kārtībā iesniegumam A vai B kategorijas atļaujas saņemšanai pievieno emisijas limitu projektu, lai nodrošinātu, ka stacionārā piesārņojuma avota emisiju dēļ piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz gaisa kvalitātes

normatīvus, tai skaitā augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus (piesārņojošām vielām, kurām tādi noteikti), un emisija no stacionāra gaisa piesārņojuma avota nepārsniedz emisijas robežvērtības, ņemot vērā šādus nosacījumus:

25.1. emisijas limitu izsaka kā vielas koncentrāciju (mg/m^3) un masu, ko atļauts emitēt gaisā noteiktā laika vienībā (g/s, t/gadā);

25.2. emisijas limitu atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām novērtē, izmantojot piesārņojuma izkliedes datorprogrammas, ievērojot vietējo apbūvi, ģeogrāfiskos un meteoroloģiskos apstākļus."

11. Aizstāt 26.punkta ievaddaļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

12. Izteikt 28.¹ un 28.² punktu šādā redakcijā:

"28.¹ Ja sadedzināšanas iekārtu, kurā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem paredzēts izmantot kurināmo ar zemu sēra saturu, operators nevar nodrošināt ar atbilstošu kurināmo tā deficīta dēļ:

28.¹ 1. operators, dokumentāri pierādot atbilstošā kurināmā deficīta faktu, var lūgt pārvaldei atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, nekā paredzēts atļaujā;

28.¹ 2. pārvaldei ir tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem dot atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, pieļaujot šajos noteikumos noteikto SO_2 emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto SO_2 emisijas limitu pārsniegšanu;

28.¹ 3. pārvalde par šajā punktā minēto gadījumu nekavējoties informē Eiropas Komisiju.

28.² Ja iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ tiek pārtraukta gāzveida kurināmā piegāde un operators nevar nodrošināt ar gāzveida kurināmo sadedzināšanas iekārtu, kurā izmanto tikai gāzveida kurināmo un kurā, izmantojot cita veida kurināmo, emisijas limita ievērošanai būtu nepieciešams uzstādīt dūmgāzu attīrīšanas iekārtas:

28.² 1. operators var izmantot cita veida kurināmo un pieļaut šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto emisijas limitu pārsniegšanu, ja nekavējoties pārvaldei tiek iesniegti dokumenti, kas pierāda, ka negaidīti tika pārtraukta gāzveida kurināmā piegāde. Šī atkāpe piemērojama uz laiku līdz 10 dienām vai uz ilgāku laiku, ja, ņemot vērā ietekmi uz sabiedrības veselību vai ņemot vērā uzņēmuma saimnieciskās darbības veidu, nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu enerģijas padevi;

28.² 2. pārvalde izvērtē operatora iesniegtos dokumentus un par šajā punktā minēto gadījumu nekavējoties informē Eiropas Komisiju."

13. Aizstāt 28.³ un 28.⁴ punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

14. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja paredzēta tādu šo noteikumu 5., 7. un 8.punktā minēto sadedzināšanas iekārtu būvniecība, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 MW un lielāka, ierosinātais paredzētās darbības iesniegumam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi, un kārtību, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, pievieno kombinētās siltuma un elektroenerģijas ražošanas iespēju tehnisko un ekonomisko izvērtējumu. Ja, ņemot vērā tirgus un piegādes apstākļus, kā arī atbilstoši ierosinātāja sagatavotajam izvērtējumam kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanas iespēja apstiprinās, tas ierīko šādas iekārtas."

15. Aizstāt 32.punktā vārdus "gaisa kvalitātes normatīvu augšējie novērtēšanas sliekšņi" ar vārdiem "augšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi".
16. Aizstāt 36.1., 36.2., 37.3. un 41.2.apakšpunktā vārdus "cietās daļiņas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "putekļi jeb daļiņas" (attiecīgā locījumā).
17. Izteikt 42.3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
- "42.3.1.3. 30 % putekļiem jeb daļiņām;"
18. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:
- "45. Ķīmiskās vielas vai maisījumus, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām klasificē kā kancerogēnus, mutagēnus vai reproduktīvajai sistēmai toksiskus tajos ietilpstošo gaistošo organisko savienojumu dēļ un kuri marķēti ar vielas iedarbības raksturojumiem R45, R46, R49, R60, R61, aizstāj ar mazāk kaitīgām vielām vai maisījumiem atļaujā noteiktajā termiņā."
19. Aizstāt 57.5.apakšpunktā vārdus "cieto daļiņu" ar vārdiem "putekļu jeb daļiņu".
20. Aizstāt 59.punkta ievaddaļā un 59.3. un 59.5.apakšpunktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).
21. Aizstāt 62.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".
22. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.379

Emisijas robežvērtības šo noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām

Nr. p.k.	Kurināmā veids	Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)	Emisijas robežvērtība (mg/m ³) ¹				Skābekļa saturs dūmgāzēs (O ₂ %)
			SO ₂	NO _x ²	CO	putekļi jeb daļiņas	
1.	Gāzveida kurināmais	līdz 50	35	350	500	20	3
		50–300	35	400	300	20	
		300–500	35	400	300	20	
		virš 500	35	400	300	20	
2.	Šķidrāis kurināmais	līdz 10	1700	450	800	100	3
		10–50	1700	450	800	100	
		50–300	1700	450	500	75	
		300–500	1700	450	500	75	
		virš 500	1700	450	500	75	
3.	Cietais kurināmais	līdz 10	4000	650	3000	3000	6
		10–50	3000	650	3000	2000	
		50–500	2000	650	2000	800	
		virš 500	2000	650	2000	800	

Piezīmes.

¹ Emisijas robežvērtība aprēķināta, ņemot vērā vielas masu ar dūmgāzu tilpumu, ņemot vērā noteikto skābekļa saturu dūmgāzēs.