



Laidiens: 26.05.2009., Nr. 81

Ministru kabineta noteikumi Nr.377

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves””

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 113.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. publiska ēka vai būve – ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 % ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai;”;

1.2. aizstāt 9.punktā vārdus un skaitli “telpu orientāciju pret debespusēm drīkst mainīt ne vairāk kā par 10 %” ar vārdiem un skaitļiem “10 % no telpu kopplatības logu orientācija var atšķirties no šā būvnormatīva 2.pielikumā noteiktā”;

1.3. papildināt 10.punktu aiz vārda “skaits” ar vārdiem “un augstums”;

1.4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Apbūves intensitāti nosaka procentos kā stāvu platības attiecību pret zemesgabala platību. Stāvu platība ir uz zemesgabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu platību summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Aprēķinot stāva platību mansarda stāvam, mērījumu veic 1,6 m augstumā no mansarda stāva grīdas pa ārsienu (augšējā stāva pārseguma) ārējo kontūru. Stāvu platībā neieskaita teritoriju zem būves daļas, kas pacelta virs zemes vismaz 3,5 m augstumā un nepārsniedz 30 % no būves apbūves laukuma. Būvēm, kurām nav ārsienu, stāvu platību mēra pa ārējo norobežojošo konstrukciju kontūru.”;

1.5. papildināt 14.punkta pirmo teikumu aiz vārda “daļas” ar vārdiem “izņemot arhitektoniskos rotājumus”;

1.6. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Publiskās ēkas būvtilpumu nosaka kubikmetros (m^3), summējot ēkas virszemes daļas un pazemes daļas tilpumu starp katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas norobežojošās konstrukcijas, virsgaisma logus un lodžijas, bet neskaitot balkonus un terases. Ēkas virszemes un pazemes daļas robežšķirtne ir pirmā stāva tīrās grīdas virsmas līmenis (tīrā grīda atbilst nosacītajai atzīmei $\pm 0,00$). Būvtilpumā ieskaita apkurināmu vairāklīmeņu ātriju. Būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem ēkas vai ēkas daļas, kas būvēta uz kolonnām, kā arī caurbrauktuvju tilpumu, lieveņu, terašu, dabiski ventilējamu neapkurināmu dubulto fasāžu un ārējo atklāto kāpņu tilpumu un arhitektoniskos rotājumus.”;

1.7. papildināt 16.punkta pirmo teikumu aiz vārda “telpu” ar vārdu “grīdas”;

1.8. aizstāt 18.punkta trešajā teikumā skaitli “1,8” ar skaitli “1,6”;

1.9. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

“22. Publiskas telpas minimālais augstums no grīdas līdz griestiem ir 2,7 m (rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā – ne mazāks par 2,5 m), horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās – 2,5 m, izņemot telpas, kurām šajā būvnormatīvā noteiktas citas prasības.

23. Pagraba minimālais augstums evakuācijas ceļos, kuros nav šķēršļu, no grīdas līmeņa līdz griestiem ir ne mazāks par 1,9 m.”;

1.10. papildināt būvnormatīvu ar 23.¹ punktu šādā redakcijā:

“23.¹ Ja telpas divstāvu daļa aizņem ne vairāk kā 25 % no stāva platības, platību starp ugunsdrošām sienām nosaka kā vienam stāvam.”;

1.11. papildināt būvnormatīvu aiz 28.punkta ar nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“3.5. Kāpnes, pandusi (slīpnes bez pakāpieniem), uzbrauktuves un pārejas”;

1.12. papildināt 31.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ēkās, kuru stāva augstums nepārsniedz 3,5 m, ir pieļaujams viens kāpņu laids, ja uz attiecīgo stāvu ir iespējams nokļūt, izmantojot citu risinājumu.”;

1.13. aizstāt 33.punktā vārdus “starpstāvu kāpņu laukumus” ar vārdiem “kāpņu starplaukumus (podestus)”;

1.14. papildināt 34.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kāpņu starplaukuma (podesta) ģeometriju var mainīt, saglabājot evakuācijas ceļa platumu pa rādīsu.”;

1.15. papildināt būvnormatīvu ar 35.¹ punktu šādā redakcijā:

“35.¹ Ja būvēs, kurās vienlaikus uzturas vairāk nekā 500 cilvēku, kāpņu laida platums evakuācijas ceļos pārsniedz 3,1 m, to ar margām sadala joslās, kas nav platākas par 2 m.”;

1.16. svītrot 36.punktā vārdus “evakuācijas ceļos”;

1.17. izteikt 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

“38. Publiskajās ēkās, kurās paredz liftus, kāpņu slīpumu evakuācijas ceļos projektē ne lielāku par ugunsdrošību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto slīpumu, bet pārējos gadījumos – ne lielāku par 1:2.

39. Ārējās uzbrauktuves kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:12 (8 %).”;

1.18. svītrot 40.punktā vārdus “riteņkrēslu lietotājiem”;

1.19. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

“41. Iekštelpu pandusa kāpums nedrīkst pārsniegt 1:12 (8 %), viesnīcu un sanatoriju numuros – 1:20 (5 %).”;

1.20. svītrot 44.punktu;

1.21. izteikt 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

“45. Vienas iekšējās kāpnes no pirmā stāva vestibila U1 ugunsnoturības pakāpes publiskajās ēkās var būt vaļējas līdz astotajam stāvam, ja attiecīgā telpa, kurā atrodas kāpnes, ir atdalīta no blakus esošajiem gaitenīiem (koridoriem) un citām blakustelpām ar ugunsdrošām starpsienām EI 60 un ugunsdrošām durvīm EI 30.

46. U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes ēkās (izņemot ēkas, kurās nakšņo cilvēki) kāpnes no pirmā stāva līdz trešajam stāvam vai no pagrabstāva un cokola stāva uz pirmo stāvu var būt vaļējas, ja stāvu kopējā platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību.”;

1.22. izteikt 3.5.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“3.6. Telpu konstrukcijas un to apdare”;

1.23. izteikt 50. un 51.punktu šādā redakcijā:

“50. Publiskās ēkās iebūvētās degtspējīgu materiālu, vielu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas izvietojiet atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

51. Stiklotās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) projektē vizuāli viegli pamanāmas. Bērnu iestādēs un iestādēs personām ar garīga rakstura traucējumiem pie stiklotajām norobežojošajām konstrukcijām ierīko aizsargrežģi līdz 1,2 m augstumam no grīdas līmeņa vai izmanto citu risinājumu, lai novērstu iespēju gūt traumas.”;

1.24. svītrot 53.punktu;

1.25. aizstāt 54. un 55.punkta pirmajā teikumā vārdu “degtspējīgiem” ar vārdiem “A1 ugunsreakcijas klases”;

1.26. papildināt būvnormatīvu ar 55.¹ punktu šādā redakcijā:

“55.¹ Ja skatītāju zālē ir transformējama grīda, nodrošina piekļuvi telpai zem attiecīgajām konstrukcijām visā tās platībā, kā arī paredz uguns aizsardzības risinājumus atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.”;

1.27. izteikt 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

“56. Skatuves planšetes (horizontālās plaknes) nesošās konstrukcijas projektē no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem. Konstrukciju segums var būt no materiāliem, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par B-s1, d0.

57. Piekargriestu karkasi un pildmateriāli nepieciešami šā būvnormatīva 1.pielikuma 4. un 5.punktā minētajās ēkās:

57.1. no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem – zālēs, kurās ir vairāk nekā 500 skatītāju vietu;

57.2. no materiāliem, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par B-s1, d0, – zālēs, kurās ir 500 un mazāk skatītāju vietu.”;

1.28. svītrot 58.punktu;

1.29. izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

“59. Nesošās konstrukcijas slēgtām sporta būvēm ar stacionārām tribīnēm projektē:

59.1. no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem, ja zālē ir vairāk nekā 500 skatītāju vietu;

59.2 no materiāliem, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par B-s1, d0, un konstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža ir ne mazāka par 60 minūtēm, ja zālē ir no 300 līdz 500 skatītāju vietām;

59.3. no materiāliem, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par D-s1, d0, – pieļaujams projektēt stacionāro tribīņu nesošajām konstrukcijām, ja vietu skaits tribīnēs ir mazāks par 300.”;

1.30. aizstāt 60.punktā vārdu “degnespējīgām” ar vārdiem “ar ugunsreakcijas klasi A1”;

1.31. aizstāt 61.punktā vārdu “teritorijā” ar vārdiem “ārējā pieejā”;

1.32. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

“63. Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem publiskajās ēkās paredz iespēju saņemt nepieciešamo skaņas vai vizuālo informāciju:

63.1. ēku ieejas un telpas aprīko ar labi uztveramām (kontrastējošām un labi izgaismotām) zīmēm un norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību;

63.2. evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt kontrastējošām;

63.3. uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru Braila rakstā;

63.4. iekārtas un telpu aprīkojumu izvieto ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem;

63.5. līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā;

63.6. konferenču un semināru telpas aprīko ar akustisko cilpu, kas novērš blakustrokšņu iedarbību uz cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.”;

1.33. izteikt 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

“66. Apmeklētājiem – riteņkrēslu lietotājiem – koridorus projektē ar brīvo platumu vismaz 1,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m, ārstniecības iestādēs – 1,2 m.

67. Publiskajās ēkās, kas ir augstākas par vienu stāvu, visu stāvu apkalpošanai paredz vismaz vienu pasažieru liftu vai slidošās slīpnes vai izmanto citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar īpašām vajadzībām.”;

1.34. aizstāt 70.punktā vārdu “telpas” ar vārdu “kabīnes”;

1.35. aizstāt 73.punkta pirmajā teikumā skaitli “1,8 m” ar skaitli un vārdiem “1,5 m (brīvais platums)”;

1.36. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

“78. Izeju no lifta cokola stāva un pagrabstāva publiskās telpās, ja tajās nav paredzēta dūmu izvadišana ugunsgrēka gadījumā, projektē caur ugunsdrošības priekštelpu.”;

1.37. izteikt 79.punktu šādā redakcijā:

“79. Publiskajā ēkā darba telpas platību vienam darbiniekam projektē atbilstoši higiēnas prasībām.”;

1.38. izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

“80. Publisku pasākumu telpās, kur nav stacionāru sēdvietu, paredz evakuācijas izejas atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.”;