



Laidiens: 03.07.2008., Nr. 101

Ministru kabineta noteikumi Nr.475

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumos Nr.485 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli””

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.485 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli”” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.7.apakšpunktā vārdus “piegādes punktam” ar vārdiem “piederības robežai”;

1.2. papildināt 1.punktu ar 1.23. un 1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.23. **pievads** – lietotāja ārējās gāzapgādes sistēmas daļa no sadales gāzesvada vai atzara līdz gazificējamā objekta ievada mezglam;

1.24. **atzars** – cauruļvads no sadales gāzesvada līdz ielas sarkanajai līnijai vai lietotāja zemes robežai (ja nav noteikta ielas sarkanā līnija).”;

1.3. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Būvnormatīvs nosaka prasības, kas jāievēro, projektējot, būvējot un pieņemot ekspluatācijā jaunas un renovējot vai rekonstruējot esošās dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja gāzapgādes sistēmas, kā arī gāzes regulēšanas iekārtas (gāzes regulēšanas punkti (GRP), skapjveida gāzes regulēšanas punkti (SGRP), gāzes regulēšanas mezgli (GRM) un mājas regulatori (MR)), kuru maksimālais darba spiediens ir līdz 1,6 MPa.”;

1.4. izteikt 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“3. Gāzes sadales sistēmu un lietotāja ārējo gāzapgādes sistēmu projektēšanā, montāžā, pārbaudē un pieņemšanā ekspluatācijā piemēro to Latvijas nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – piemērojamie standarti).

4. Patstāvīgas prakses tiesības gāzes sadales sistēmu un lietotāja gāzapgādes sistēmu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un šo objektu būvuzraudzībā ir speciālistiem, kuri ir apmācīti un atestēti attiecīgo darbību veikšanai un ieguvuši būvprakses sertifikātu būvniecību un sertificēšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5. Gāzes sadales sistēmas un lietotāja gāzapgādes sistēmas atļauts projektēt un (vai) veikt šo sistēmu būvmontāžas darbus komersantiem, kuri Būvniecības likumā un normatīvajos aktos par būvkomersantu reģistrāciju noteiktajā

kārtībā reģistrēti būvkomersantu reģistrā, kuriem ir izsniegta būvkomersanta reģistrācijas apliecība un ir vismaz viens sertificēts speciālists konkrētajam darbības veidam.

6. Gāzes sadales sistēmas projektē, pamatojoties uz inženierkomunikāciju valsts, rajonu, pilsētu un lauku apdzīvoto vietu inženierkomunikāciju gāzapgādes plānojumiem (shēmām).”;

1.5. svītrot 7.punktā vārdus “Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” un”;

1.6. aizstāt 8.punktā vārdus “Ministru kabineta 2000.gada 9.maija noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsardzības sistēmu drošību”” ar vārdiem “Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām””;

1.7. papildināt 11.punktu aiz vārda “būvprojektā” ar vārdiem “vai tehniskajā shēmā”;

1.8. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Gāzes sadales sistēmas un lietotāja gāzapgādes sistēmas būvniecību vai rekonstrukciju uzsāk atbilstoši noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam būvprojektam, bet lietotāja gāzapgādes sistēmas (pievadu un iekšējo gāzesvadu) būvniecību vai rekonstrukciju ēkām, kas pieņemtas ekspluatācijā, – atbilstoši noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam būvprojektam vai atbilstoši saskaņotai tehniskai shēmai. Tehnisko shēmu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi).”;

1.9. svītrot 15.punktā vārdus “likumā “Par atbilstības novērtēšanu” un citos”;

1.10. aizstāt 16.punktā vārdus “likumu “Par atbilstības novērtēšanu”” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu”;

1.11. papildināt 17.punktu aiz vārda “būvprojektā” ar vārdiem “vai tehniskajā shēmā”;

1.12. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Gāzesvadu noslēgierīču, regulēšanas ierīču un citu izpildmehānismu elektropiedziņai jābūt sprādziendrošai atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.483 “Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību” un piemērojamajiem standartiem, kā arī jāatbilst pirmajai (I) vai otrajai (II) grupai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām”.”;

1.13. aizstāt 27.punktā vārdus “Latvijas būvnormatīvam par vietējo pašvaldību teritoriju plānošanu (inženierkomunikācijas un inženierbūves)” ar vārdiem “Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”;

1.14. aizstāt 30.punktā vārdus “stiegrojumu, iekārtas un kontrolmērīerīces” ar vārdiem “tīkla ierīces un iekārtas”;

1.15. aizstāt 32.punktā vārdus “Latvijas būvnormatīvam” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”;

1.16. izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“35.1. vidējā (izņemot 100 mbar) un augstā spiediena gāzesvadu pievados un visu spiedienu gāzesvadu ievados pirms atsevišķām ēkām un starp bloķētām ēkām;”;

1.17. papildināt 35.punktu ar 35.1.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

“35.1.¹ zemā spiediena un 100 mbar vidējā spiediena gāzesvadu pievados, ja ievadi tiek izbūvēti caur ēku pamatiem;”;

1.18. papildināt 40.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Veicot zemūdens pāreju būvniecību ar horizontālo vadāmās urbšanas metodi, atļauts lietot polietilēna caurules.”;

1.19. svītrot 44.5.apakšpunktu;

1.20. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

“48. No polietilēna caurulēm atļauts būvēt gāzesvadus, kuri paredzēti gāzes spiedienam līdz 0,6 MPa.”;

1.21. svītrot 50.punktu;

1.22. papildināt 55.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Atļauts lietot tikai rūpnieciski izgatavotus pazemes ievada mezglus, kuru atbilstība apliecināta normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā.”;

1.23. svītrot 56.6.apakšpunktā vārdus “A un B ugunsdrošības kategorijas”;

1.24. svītrot 59.punktu;

1.25. aizstāt 69.punktā vārdus “laku un krāsu pārklājumiem” ar vārdu “aizsargpārklājumiem”;

1.26. aizstāt 82.punktā vārdu “kontrolmēraparātiem” ar vārdiem “mērīšanas līdzekļiem”;

1.27. izteikt 89.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Konteinera tipa gāzes regulēšanas punkta (GRP) konstrukcijas paredz no degtnespējīgiem materiāliem.”;

1.28. aizstāt 91.4.apakšpunktā vārdu “mēraparātu” ar vārdiem “mērīšanas līdzekli”;

1.29. aizstāt 95. un 96.punktā vārdus “2000.gada 9.maija noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsardzības sistēmu drošību”” ar vārdiem “2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām””;

1.30. aizstāt 98.punktā vārdus “2000.gada 9.maija noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsardzības sistēmu drošību”” ar vārdiem “2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām””;

1.31. izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

“100. Gāzes regulēšanas punktu (GRP) apsardzes signalizācijas nepieciešamību nosaka būvprojektā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.”;

1.32. izteikt 101.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“101.3. konteineros uz gazificējamu U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes ražošanas ēku jumta (ar degtnespējīgu siltumizolācijas segumu);”;

1.33. papildināt noteikumus ar 101.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“101.4. pazemes skapjos.”;