



Laidiens: 03.01.2008., Nr. 1

Precizējot iepriekš publicēto

Ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866 “**Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”**” (“Latvijas Vēstnesis”, 19.12.2007., 203.nr.) apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 201-07 1.pielikuma 2.tabulas redakcija ir šāda:

2.tabula

Būvi raksturojošo rādītāju ierobežojumi U2 un U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs

Nr. p.k.	Būvi raksturojošie rādītāji		Būves ugunsnoturības pakāpe	
			U2	U3
1.	Stāvu skaits	parasti	līdz 2	līdz 2
		I un V izmantošanas veids	līdz 4	līdz 2
		VI un VII izmantošanas veids	līdz 2	līdz 1
2.	Augstums*	parasti	līdz 9 m	līdz 9 m
		I un V izmantošanas veids	līdz 14 m	līdz 9 m
		vienstāva, VI un VII izmantošanas veids	bez ierobežojuma	līdz 14 m
3.	Stāvu kopējā platība	vienstāva būve	bez ierobežojuma	līdz 2400 m ²
		divstāvu būve	bez ierobežojuma	līdz 1200 m ²
4.	Stāvu kopējā platība (VI un VII izmantošanas veida būvēm)	vienstāva būve	bez ierobežojuma	bez ierobežojuma
		divstāvu būve	bez ierobežojuma	nav atļauts
5.	Lietotāju skaits:			
5.1.	I izmantošanas veids		bez ierobežojuma	bez ierobežojuma
5.2.	II izmantošanas veids	vienstāva būve	150 vietu	50 vietu
		divstāvu būve	50 vietu	10 vietu
5.3.	III izmantošanas veids	vienstāva būve	100 vietu	10 vietu
		divstāvu būve	25 vietu	nav atļauts
5.4.	IV izmantošanas veids	vienstāva būve	bez ierobežojuma	500 cilvēku
		divstāvu būve	250 cilvēku	50 cilvēku
5.5.	Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes	vienstāva būve	100 vietu	50 vietu
		divstāvu būve	50 vietu	nav atļauts
5.6.	V izmantošanas veids	vienstāva būve	bez ierobežojuma	bez ierobežojuma
		divstāvu būve	bez ierobežojuma	150 darbinieku
5.7.	VI izmantošanas veids	vienstāva būve	bez ierobežojuma	bez ierobežojuma
		divstāvu būve	50 darbinieku	nav atļauts

Piezīme.