



Laidiens: 25.05.2007., Nr. 84

Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2007.gada 22.maijā (prot. Nr.30 8.§)

Noteikumi par speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades sistēmai nosacījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk - pieslēgums) nosacījumus, ko piemēro sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX" pieslēguma ierīkošanā.
2. Pieslēgumu ierīko, lai nodrošinātu iekārtu elektroapgādi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "CEMEX" (reģ. Nr.40003386821) Saldus rajona Brocēnu novada Brocēnos, "Meiros" un "Kūlkampjos".
3. Pieslēguma nominālā jauda ir 31,3 megavati.
4. Elektroenerģijas patēriņam divu gadu laikā pēc pieslēguma ierīkošanas jāsasniedz vismaz 114000 megavatstundu gadā.
5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CEMEX" un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora elektroietaisies piederības robeža ir šāda:
 - 5.1. apakšstacijā Nr.53 "Brocēni 110" uz 110 kV kabeļu elektropārvades līnijas izvadiem apakšstacijas Nr.53 teritorijā, ja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX" izbūvē kabeļu elektropārvades līniju;
 - 5.2. uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CEMEX" elektropārvades līnijas pievienojuma spailēm (elektropārvades līnijas "0" atdalītājam) apakšstacijas Nr.53 "Brocēni 110" teritorijā, ja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX" izbūvē gaisvadu elektropārvades līniju.
6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEMEX" sedz 66 % no pieslēguma ierīkošanas (projektēšana un izbūve) faktiskajām izmaksām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods