



Laidiens: 08.02.2008., Nr. 22

Precizēts 27.02.2008., Latvijas Vēstnesis Nr.32 (3816)

Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.punktā vārdus "Bezpeļņas organizācija";

1.2. aizstāt 6.1.apakšpunktā vārdu "ietverto" ar vārdu "noteikto";

1.3. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā;"

1.4. izteikt 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. nodrošināt objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsaisardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;"

1.5. papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā darbinieka norīkošana neatbrīvo juridiskās personas vadītāju no atbildības par ugunsdrošības prasību ievērošanu.";

1.6. papildināt 8.punktu aiz vārda "nepieciešama" ar vārdiem "profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai";

1.7. izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi;"

1.8. aizstāt 8.2.apakšpunktā skaitli "200" ar skaitli "50";

1.9. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.";

1.10. svītrot 10.2.apakšpunktā vārdus "ugunsdrošības režīms";

1.11. izteikt 10.9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9.6. kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un attiecīgi pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām;"

1.12. papildināt noteikumus ar 10.9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9.7. materiālo vērtību evakuācijas kārtība.";

1.13. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ugunsdrošības instrukcija var sastāvēt no atsevišķām instrukcijām, kuru kopums atbilst šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām. Katru atsevišķo ugunsdrošības instrukciju apstiprina juridiskās personas vadītājs.";

1.14. papildināt noteikumus ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. veiktas izmaiņas telpu plānojumā un ugunsaizsardzības risinājumos.";

1.15. papildināt 15.6.apakšpunktu aiz vārda "ugunsdzēsības" ar vārdiem "un citas ugunsaizsardzības";

1.16. papildināt 15.8.apakšpunktu aiz vārda "ugunsdrošības" ar vārdiem "ugunsdzēsības un glābšanas";

1.17. papildināt noteikumus ar 2.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.3. Ēku, telpu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi

18.¹ Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku (konkrētajā gadījumā - tiešo lietotāju) pienākums ir ievērot ugunsdrošības prasības.

18.² Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās.

18.³ Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārvaldniekam (apsaimniekotājam) ir šādi pienākumi:

18.³1. nodrošināt un kontrolēt ugunsdrošības prasību ievērošanu ēkas koplietošanas daļās;

18.³2. nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

18.³3. izstrādāt ugunsdrošības instrukciju saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu un izsniegt dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem, īrniekiem vai nomniekiem (konkrētajā gadījumā - tiešajiem lietotājiem).";

1.18. aizstāt 33.punktā vārdus "valsts mežziņa" ar vārdiem "Valsts meža dienesta mežziņa";

1.19. aizstāt 34.8.apakšpunktā vārdus "valsts mežniecību" ar vārdiem "Valsts meža dienesta mežniecību";

1.20. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1,35 m².";

1.21. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai kāpņu telpās, gaitēnos, vējtveros, vestibilos, hallēs un citās vietās, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, uztur darba kārtībā.";

1.22. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Būvniecību, izmaiņas ēku, būvju vai telpu plānojumā un to funkciju maiņu veic, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības.";

1.23. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietas aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaur laidīgiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.";

1.24. izteikt 55.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.6. ekspluatēt ēkas, būves, telpas, kurās pēc būvdarbu pabeigšanas vai funkciju maiņas nav veikti nepieciešamie ugunsdrošības pasākumi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;"

1.25. izteikt 5.3.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5.3. Ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes";

1.26. papildināt noteikumus ar 83.¹ punktu šādā redakcijā:

"83.¹ Saskaņā ar būvprojektu izbūvētās lūkas, ārējās kāpnes un pārejas uz blakus sekcijām dzīvojamo māju lodžijās uztur lietošanas kārtībā.";

1.27. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Ķīmiskās vielas glabā, ņemot vērā ķīmisko produktu drošības datu lapas vai citu līdzvērtīgu informāciju par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz cilvēku veselību un vidi, kā arī nosacījumu par nesavienojamu vielu atsevišķu glabāšanu un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu.";

1.28. izteikt 98.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1. stendu izgatavo no degtnespējīga materiāla. Stends ir labi vēdināms, lai gāzes noplūdes gadījumā novērstu sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Stendam vismaz no trijām pusēm ir atklātas ailes, to platība ir vismaz 30 % no sienu platības, un no tām vismaz puse ir apakšējā daļā (virs grīdas virsmas). Stenda konstrukcija aizsargā balonus no tiešas saules staru iedarbības;"

1.29. svītrot 98.7.apakšpunktu;

1.30. aizstāt 99.2.apakšpunktā skaitli "98.4.1." ar skaitli "99.1.";

1.31. papildināt 99.3.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "10 metru" ar vārdiem "vai tieši pie šo ēku un būvju ugunsdrošajām sienām";

1.32. aizstāt 6.1.apakšnodaļas nosaukumā vārdus "Automātisko ugunsaisardzības iekārtu" ar vārdiem "Ugunsaisardzības sistēmu";

1.33. aizstāt 103.punktā vārdus "Automātiskās ugunsaisardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaisardzības sistēmas";

1.34. izteikt 104., 105. un 106.punktu šādā redakcijā:

"104. Ugunsaisardzības sistēmas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam projektam un ugunsaisardzības sistēmu izbūvi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

105. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas - ārējās un iekšējās ūdensvada sistēmas, ventilācijas sistēmas, ārējo un iekšējo elektroapgādi, ugunsaisardzības sistēmas (vai to montāžas kārtas) pirms ekspluatācijas uzsākšanas pieņem ar aktu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

106. Objektā glabā ugunsaisardzības sistēmas tehnisko projektu, ekspluatācijas instrukciju, aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, ugunsaisardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus, ugunsaisardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaisardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaisardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu.";

1.35. aizstāt 107.punkta ievaddaļā, 107.1., 107.2., 107.3.apakšpunktā, 108.punkta ievaddaļā, 108.1., 108.2., 108.3., 108.4. un 108.5.apakšpunktā vārdu "iekārta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sistēma" (attiecīgā locījumā);

1.36. aizstāt 109.punktā vārdus "Automātiskajām ugunsaisardzības iekārtām" ar vārdiem "Ugunsaisardzības sistēmām";

1.37. izteikt 109.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2. instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaisardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;"

1.38. aizstāt 109.3., 109.4. un 109.5.apakšpunktā vārdus "Automātiskās ugunsaisardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaisardzības sistēmas";

1.39. aizstāt 110.1. un 110.2.apakšpunktā vārdus "automātisko ugunsaisardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaisardzības sistēmu";

1.40. izteikt 110.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.4. rīcība gadījumos, ja no automātiskās ugunsaisardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcība stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes.";

1.41. aizstāt 111.punkta pirmajā teikumā vārdus "Automātisko ugunsaisardzības iekārtu" ar vārdiem "Ugunsaisardzības sistēmu";

1.42. aizstāt 112.punktā vārdus "automātisko ugunsaisardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaisardzības sistēmu" un vārdus "šo iekārtu" ar vārdiem "šo sistēmu";

1.43. izteikt 113., 114., 115., 116. un 117.punktu šādā redakcijā:

"113. Ugunsaisardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu. Reglamentu izstrādā, pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām.