



Laidiens: 21.06.2007., Nr. 99

Ministru kabineta noteikumi Nr.390

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr.; 2005, 68.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.6.apakšpunktā vārdus "uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu" ar vārdu "bīstamo";

1.2. papildināt noteikumus ar 6.¹ punktu šādā redakcijā:

"6.¹ Ja spiedieniekārtas kompleksu iznomā vai nodod lietošanā citai personai, šo noteikumu 6.punktā minētā atbildība nav deleģējama.";

1.3. aizstāt 7.punktā vārdu "ekspluatācijas" ar vārdu "lietošanas";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.¹ un 7.² punktu šādā redakcijā:

"7.¹ Lietošanas atļauju valdītājam izsniedz Valsts darba inspekcija. Valsts darba inspekcija izdara attiecīgu ierakstu spiedieniekārtu kompleksa pases

X nodaļā un norāda šādu informāciju:

7.¹ 1. atzīme par spiedieniekārtas atrašanos valdītāja norādītajā adresē;

7.¹ 2. Valsts darba inspekcijas reģionālās struktūrvienības - lietošanas atļaujas izsniedzējas - nosaukums un adrese;

7.¹ 3. lietošanas atļaujas izsniegšanas datums;

7.¹ 4. atbildīgās Valsts darba inspekcijas amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

7.² Ja mainās spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas adrese, valdītājam nepieciešams saņemt jaunu lietošanas atļauju Valsts darba inspekcijā. Valsts darba inspekcija izdara jaunu ierakstu spiedieniekārtu kompleksa pases X nodaļā.";

1.5. izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pārdodot, dāvinot vai citādi nododot spiedieniekārtu kompleksu citam valdītājam, nodod arī spiedieniekārtu kompleksa pasi. Datus par jauno spiedieniekārtu kompleksa valdītāju norāda spiedieniekārtu kompleksa pasē. Tos

apstiprina Valsts darba inspekcija, pārreģistrējot spiedieniekārtu kompleksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

10. Valdītājs kopā ar spiedieniekārtu kompleksa pasi glabā spiedieniekārtu kompleksa montāžas un lietošanas instrukciju valsts valodā. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1. spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas un pārvietošanas prasības;

10.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas kārtība;

10.3. spiedieniekārtu kompleksa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, kā arī veicamās lietotāja pārbaudes;

10.4. spiedieniekārtu kompleksa tehnoloģiskā shēma, rasējumi, specifikācijas, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes.";

1.6. aizstāt 11.punktā vārdus "uzsākt spiedieniekārtu kompleksa lietošanu" ar vārdiem "lietot spiedieniekārtu kompleksu";

1.7. svītrot 13.3.apakšpunktā vārdus "montāžas un lietošanas";

1.8. svītrot 13.¹ punktu;

1.9. izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas un montāžas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām";

1.10. papildināt 14.3.apakšpunktu aiz vārda "žurnālu" ar vārdiem "ja tādu paredzējis spiedieniekārtu kompleksa ražotājs";

1.11. papildināt 15.8.apakšpunktu aiz vārda "pieņemšanu" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja spiedieniekārtu kompleksa ražotājs žurnālu nav paredzējis";

1.12. svītrot 16.2.13.apakšpunktu;

1.13. papildināt 3.2.apakšnodaļu ar 20.¹ punktu šādā redakcijā:

"20.¹ Spiedieniekārtu kompleksu, kurā uzglabā dabas gāzi vai sašķidrinātas naftas gāzes, aprīko ar iezemēšanas kontūru. Visi iezemētāju savienojumi, kas nav brīvi pieejami, ir metināti. Kontūra noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

20.¹ 1. gāzes uzpildes stacijā esošo spiedieniekārtu kompleksu elektroiekārtām - 4 omi, aizsardzībai no statiskās strāvas - 10 omi, zibens aizsardzībai - 25 omi;

20.¹ 2. sašķidrināto naftas gāzes spiedieniekārtu kompleksam - 10 omi.";

1.14. izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Spiedieniekārtu komplekss atkarībā no tā konstrukcijas un paredzētā lietošanas veida ir apgādāts ar šādu aprīkojumu:

21.1. drošības ierīces, kas aizsargā spiedieniekārtu kompleksu no spiediena pieļaujamo parametru pārsniegšanas;

21.2. ierīces temperatūras, šķidruma līmeņa un spiediena mērīšanai;

21.3. slēgierīces un regulēšanas ierīces;