



Laidiens: 22.04.2005., Nr. 64

Ministru kabineta noteikumi Nr.255

Rīgā 2005.gada 12.aprīlī (prot. Nr.19 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.janvāra noteikumos Nr.23 “Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 5.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 20.janvāra noteikumos Nr.23 “Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 16./17.nr.; 1999, 75./78.nr.; 2002, 67.nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt 14.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Lietotājs ir atbildīgs par Lietotāja gāzes apgādes sistēmas drošību.”

2.Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24.Lietotājs un Realizētājs pēc Piegādātāja pieprasījuma atļauj pievienot Lietotāja gāzes tīkliem citu Lietotāju gāzes apgādes sistēmas, ja tas tehniski ir iespējams un neierobežo Lietotāja apgādi ar gāzi saskaņā ar Enerģētikas likumu un Būvniecības likumu. Pirms jaunā Lietotāja gāzes apgādes sistēmas pievienošanas esošā Lietotāja gāzes tīkliem jaunais Lietotājs un esošais Lietotājs noslēdz vienošanos, kurā paredz ar esošā Lietotāja gāzes apgādes sistēmas izbūvi saistīto izdevumu kompensēšanu.”

3.Svītrot 130.punktu.

4.Izteikt 131. un 132.punktu šādā redakcijā:

“131. Pārvadājot, nomainot un lietojot sašķidrinātās gāzes balonu, ievēro Sašķidrinātās gāzes balona pārvadāšanas, nomaiņas un lietošanas instrukciju. Instrukciju Piegādātājs izstrādā, ņemot vērā šo noteikumu 3.pielikumā minēto paraugu, un izsniedz Lietotājam. Piegādātājs, ja nepieciešams, instrukcijā var iekļaut papildu drošības prasības.

132.Par sašķidrinātās gāzes balonu iekārtas uzstādīšanu ir atbildīgs sašķidrinātās gāzes apgādes komersants un persona, kura veic attiecīgos darbus. Par sašķidrinātās gāzes balonu piegādi un nomaiņu atbilstoši normatīvajos aktos par darba drošību un bīstamo kravu pārvadājumiem noteiktajām prasībām ir atbildīga gāzes apgādes komercsabiedrība. Ja sašķidrinātās gāzes balonu nomaina Piegādātājs, atzīmi par minēto darbību norāda Piegādātāja žurnālā saskaņā ar šo noteikumu 137.punktu. Ja sašķidrinātās gāzes balonu nomaina vai pārvadā Lietotājs, viņš ievēro normatīvajos aktos par darba drošību un bīstamo kravu pārvadājumiem, kā arī Piegādātāja izsniegtajā šo noteikumu 131.punktā minētajā instrukcijā noteiktās prasības. Par sašķidrinātās gāzes balona lietošanu ir atbildīgs Lietotājs.”

5.Izteikt 135.punktu šādā redakcijā:

“135.Ja Lietotājs sašķidrinātās gāzes balona pārvadāšanai izmanto nespecializētu transportlīdzekli, viņš ievēro Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumus Nr.435 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi”.

6.Papildināt noteikumus ar 136., 137. un 138.punktu šādā redakcijā:

“136.Piegādātājs, kurš veic sašķidrinātās gāzes balonu periodiskās pārbaudes, ir atbildīgs par pārbaudīto sašķidrinātās gāzes balonu uzskaites nodrošināšanu (gāzes balona numurs, pārbaūžu dati un izņemšana no aprites).

137.Piegādātājs, kas piegādā un nomaina sašķidrinātās gāzes balonus, iekārto un uztur īpašu žurnālu. Žurnālā izdara ierakstu par katra sašķidrinātās gāzes balona nomaiņu pēc Lietotāja pieprasījuma, kā arī norāda nomaiņas datumu, vietu un sašķidrinātās gāzes balona numuru, un sašķidrinātās gāzes balona nomainītāja un Lietotāja vārdu un uzvārdu. Ierakstu ar parakstu apliecina sašķidrinātās gāzes balona nomainītājs un Lietotājs.

138.Piegādātājs ir atbildīgs par avārijas izsaukumu apkalpošanu.”

7.Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.jūnija Direktīvas 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz iekšējo dabasgāzes tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu.”

8.Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

“3.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.23

Sašķidrinātās gāzes balona pārvadāšanas, nomaiņas un lietošanas instrukcija

APSTIPRINU:

	(atbildīgās amatpersonas amats, paraksts un tā atšifrējums)
	(vieta)
	(datums)

I. Sašķidrinātās gāzes balona pārvadāšana

- 1.Pārvadājot sašķidrinātās gāzes balonu (turpmāk — balons), ievēro šādas drošības prasības:
 - 1.1.pirms balona iekraušanas transportlīdzekli pārļiecinās, vai balonam nav mehānisku bojājumu un vai ventiļa noslēguzgrieznis ir stingri uzskrūvēts;
 - 1.2.lieto balona ventiļa aizsargkapi;
 - 1.3.balonu nostiprina tā, lai nepieļautu tā kustību pārvadāšanas laikā;
 - 1.4.balonu izkrauj no transportlīdzekļa ar aizsargkapi uz augšu;
 - 1.5.pārvadāšanas laikā nepieļauj triecienus un balona kritienu.

II. Balona nomaiņa

- 2.Lai nomainītu balonu, nepieciešami šādi darba rīki, palīgpiederumi un rezerves daļas: