



Laidiens: 29.06.2004., Nr. 101

Ministru kabineta noteikumi Nr.546

Rīgā 2004.gada 21.jūnijā (prot. Nr.38 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 186.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.¹ punktu šādā redakcijā:

"2.¹ Ekonomikas ministrija iesniedz sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"" izpildei.";

1.2. Latvijas būvnormatīvā LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes":

1.2.1. izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pamatu un pamatņu projektēšanā piemēro to Latvijas nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" ir publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10. Ja būvju pamati un pamatnes ir projektēti atbilstoši LVS EN 1990, LVS EN 1991 un LVS ENV 1997 standartu prasībām, būvju pamati un pamatnes atbilst šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām. Latvijā nosakāmo parametru un koeficientu vērtības pieņem atbilstoši minētajiem standartiem.";

1.2.2. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Nosakot pamatnes deformācijas atbilstoši šī būvnormatīva 56.punktā minētajām aprēķina shēmām, vidējais spiediens p zem pamata pēdas nedrīkst pārsniegt pamatnes grunts aprēķina pretestību R (kPa), kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

$$R = \gamma_{c1} \cdot \gamma_{c2} [M_{\gamma} k_z b \gamma_{II} + M_q d_1 \gamma_{II}' + (M_q - 1) d_b \gamma_{II}' + M_c c_{II}] / k, \text{ kur (7)}$$

γ_{c1} un γ_{c2} – grunts–pamatnes un būves mijiedarbības darba apstākļu koeficienti, kurus nosaka, izmantojot šī būvnormatīva 6.pielikuma 3.tabulu;

$k = 1$, ja pamatnes grunts stiprības raksturlielumi ϕ un c noteikti ar tiešajām pārbaudēm;