



Laidiens: 29.02.2000., Nr. 66/68

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumu Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"" ("Latvijas Vēstnesis", 04.02.2000., Nr.36/37) 181.punkta precizētā redakcija ir šāda:

"181. Regulējošo ūdens apjomu W_r (m^3) ūdens tilpnēs (piemēram, pazemes rezervuāros, ūdenstorņos) aprēķina pēc ūdens piegādes un patēriņa grafikiem, izmantojot šādu formulu:

$$W_r = Q_{dn.max} [1 - K_{hr}^{sp} + (K_{hr} - 1)(K_{hr}^{sp}/K_{hr})^{K_{hr}/(K_{hr} - 1)}], \text{ kur} \quad (5)$$

$Q_{dn.max}$ — ūdens patēriņš maksimālā patēriņa dienā (m^3/dn);

K_{hr} — maksimālās piegādes uz regulējošo tilpni stundā attiecība pret vidējo patēriņu stundā maksimālā patēriņa dienā;

K_{hr} — ūdens patēriņa nevienmērības koeficients no regulējošās tilpnes, ko aprēķina kā maksimālā stundas patēriņa attiecību pret vidējo stundas patēriņu maksimālā patēriņa dienā.

Piezīme.

Maksimālo patēriņu stundā ūdensvada tīklā, kuram nav papildu regulējošo tilpumu, pieņem par maksimālo patēriņu stundā. Maksimālo patēriņu stundā, kas tiek ņemts no regulējošās tilpnes un ar sūkņiem piegādāts ūdensvada tīklā, kuram ir papildu regulējošie tilpumi, pieņem par sūkņu stacijas maksimālo ražību stundā. Ja ir attiecīgs pamatojums, ūdenstorņos drīkst glabāt ūdens krājumus diennakts patēriņa nevienmērīguma regulēšanai."