



Laidiens: 21.01.2000., Nr. 18/19

Latvijas Republikas Ministru kabinets

2000.gada 18.janvārī Noteikumi Nr. 26

Rīgā (prot. Nr. 4, 8.§)

Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem

Izdoti saskaņā ar

Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības visiem publiskas lietošanas peldbaseiniem, kurus izmanto peldēšanai, aktīvai atpūtai un ārstnieciskai profilaksei. Publiskas lietošanas peldbaseini šo noteikumu izpratnē ir visi peldbaseini, izņemot tos, kuri tiek izmantoti tikai personiskajām vajadzībām.
2. Šie noteikumi neattiecas uz peldbaseiniem, kuri atrodas ārpus telpām, kā arī uz peldbaseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās).
3. Peldbaseina un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamo telpu apdarē izmanto materiālus, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.

II. Peldbaseina telpu izvietojums un iekārtojums

4. Lai nodrošinātu peldbaseina darbību atbilstoši higiēnas prasībām, pirms ieejas peldbaseinā iekārto šādas telpas:
 - 4.1. priekštelpu ar garderobi (virsdrēbēm un ielas apaviem);
 - 4.2. ģērbtuvī;
 - 4.3. dušas telpas un tualetes telpas;
 - 4.4. personāla telpas;
 - 4.5. telpu peldbaseina un ar peldbaseinu saistīto (apkalpes) telpu uzkopšanas inventāra novietošanai.
5. Ģērbtuvē iekārto speciāli aprīkotu vietu matu žāvēšanai vai drošības prasībām atbilstošu vietu individuālo matu žāvējamo ierīču lietošanai.
6. Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits peldbaseina dušas telpās un tualetes telpās atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.
7. Tualetes telpas nodrošina ar tualetes papīru, ziepēm vai citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvētājiem vai vienreizējās lietošanas dvieļiem.

III. Peldbaseina telpu ūdensapgāde un kanalizācija

8. Peldbaseina ūdensapgādes sistēma ir centralizēta vai vietēja. Kanalizācijas sistēma ir centralizēta. Ja apdzīvotas vietas kanalizācijas sistēma nav centralizēta, tai jāatbilst būvnormatīvos noteiktajām apdzīvotu vietu kanalizācijas sistēmu un shēmu prasībām.

9. Peldbaseinu, personāla telpas, dušas telpas un tualetes telpas nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi.

10. Peldbaseinam (izņemot gadījumus, ja tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens), personāla telpām, dušas telpām un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

11. Peldbaseina ūdens temperatūra atbilst 24-30 °C. Peldbaseinā, kas paredzēts tikai bērniem, ūdens temperatūra atbilst 28-30 °C.

IV. Peldbaseina telpu ventilācija, apkure un apgaismojums

12. Telpu, kurā atrodas peldbaseins, un visas ar peldbaseinu saistītās telpas nodrošina ar mākslīgo ventilāciju. Relatīvais gaisa mitrums ir 75-85 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,15 metrus sekundē.

13. Dušas telpās un tualetes telpās ierīko atsevišķas ventilācijas sistēmas.

14. Gaisa temperatūrai telpā, kurā atrodas peldbaseins, jābūt par 1-3 °C augstākai nekā ūdens temperatūrai peldbaseinā.

15. Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar peldbaseinu saistītās telpās ierīko vispārējo mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgais apgaismojums peldbaseina telpā ir ne mazāks par 300 luksiem, bet pārējās telpās - ne mazāks par 100 luksiem.

V. Peldbaseina un peldbaseina telpu sanitārā stāvokļa nodrošināšana

16. Peldbaseinā nodrošina ūdens apmaiņu ne mazāk kā 5-10 % no peldbaseina tilpuma diennaktī.

17. Peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu 200 m³ vai lielāku nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību 24 stundas diennaktī, peldbaseinā ar ūdens recirkulācijas sistēmu un peldbaseina tilpumu, mazāku par 200 m³, nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību peldbaseina noslodzes laikā.

18. Peldbaseinam, kurā ir ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta, ūdens attīrīšanu un dezinfekciju veic, ievērojot ražotāja priekšrakstus par ūdens attīrīšanas sistēmas izmantošanu un ūdens sagatavošanā atbilstošu vielu lietojumu.

19. Tukšu peldbaseinu mazgā, dezinficē un, izmantojot spiedienu, skalo ar ūdeni, kā arī pilnīgi nomaina ūdeni peldbaseinā:

19.1. ne retāk kā reizi gadā - peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu;

19.2. ievērojot ražotāja priekšrakstus, - peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un speciālu ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtu;

19.3. ne retāk kā trīs reizes mēnesī - peldbaseinā ar caurteces ūdens sistēmu.

20. Peldbaseinā nodrošina ūdens kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem. Ja peldbaseinam tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens, tā kvalitātei jāatbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes mikrobioloģiskajiem rādītājiem.

21. Peldbaseina, telpas, kurā atrodas peldbaseins, un ar peldbaseinu saistīto telpu mitro uzkopšanu veic regulāri, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, kā arī inventāru, uz kura ir marķējums ar norādi, ka attiecīgais inventārs ir paredzēts minēto objektu uzkopšanai.

22. Peldbaseina apsaimniekotājs nodrošina peldbaseina darbības paškontroli atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam un iekārto peldbaseina sanitārā stāvokļa nodrošināšanas žurnālu (4.pielikums). Peldbaseina apsaimniekotājs norīko atbildīgo personālu šo noteikumu 23. un 24.punktā noteikto prasību ievērošanas kontrolei.

VI. Peldbaseina apmeklētāju personīgā higiēna

23. Peldbaseina apmeklētājiem nav atļauts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīga ādas slimība. Peldbaseina apmeklētājus ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm aizliegts apkalpot, ja apmeklētājam nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga.

24. Pirms peldbaseina izmantošanas apmeklētāji mazgājas dušā ar ziepēm vai citiem ķermeņa mazgāšanas līdzekļiem.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Par peldbaseina iekārtošanu un darbību atbilstoši šiem noteikumiem atbild peldbaseina apsaimniekotājs.

26. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs

1.pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.26

Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits peldbaseina dušas telpās un tualetes telpās

Nr. Sanitāri tehniskās ierīces Sanitāri tehnisko ierīču

p.k.	minimālais skaits attiecībā pret peldbaseina apmeklētāju skaitu
------	---

1. Dušas telpās - dušas	1/30
-------------------------	------

2. Tualetes telpās	
--------------------	--

2.1. klozetpodi	1/20
-----------------	------

2.2. mazgājamās ierīces	1/40
-------------------------	------

Labklājības ministrs R.Jurdžs

2.pielikums