



Laidiens: 23.10.1998., Nr. 308/312

Ministru kabineta noteikumi Nr. 413

Rīgā 1998.gada 20.oktobrī (prot. Nr.57 21.§)

Ekspluatācijas aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika

Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka komunikāciju un objektu ekspluatācijas un drošības prasības, vides un cilvēka aizsardzības prasības ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzes vadiem, to iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm (turpmāk - aizsargjoslas), aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles mehānismu, kārtību, kādā aizsargjoslas tiek noteiktas teritoriju plānojumos, ierīkotas un apzīmētas dabā, kā arī ietver informāciju par servitūtiem un aprobežojumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem objektiem, komunikācijām un to aizsargjoslām. Noteikumu prasības nav attiecināmas uz dabīgajām ģeoloģiskajām struktūrām, kas tiek izmantotas par pazemes gāzes krātuvēm.

2. Gāzes vadi, gāzes noliktavas un krātuves šo noteikumu izpratnē ir gāzes ārējie cauruļvadi un to armatūra, gāzes krātuves, urbumi, savākšanas punkti, gāzes regulēšanas stacijas un punkti, gāzes kompresoru stacijas, gāzes uzpildes stacijas, pazemes un virszemes sašķidrinātās gāzes rezervuāri, gāzes noliktavas, pazemes gāzes vadu aktīvās elektroaizsardzības un telemehанизācijas iekārtas, kas nodrošina gāzes piegādi patērētājiem un ir Aizsargjoslu likuma 56.panta otrajā daļā minēto gāzes apgādes uzņēmumu sastāvdaļa.

3. Dabīgajām ģeoloģiskajām struktūrām, kuras izmanto par pazemes gāzes krātuvēm, tiek piešķirts valsts nozīmes zemes dziļu nogabala statuss. Minēto struktūru virszemes teritorijas apsaimnieko saskaņā ar likumu "Par zemes dziļēm" un Ministru kabineta 1997.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.238 "Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dziļu nogabalu izmantošanas kārtība", kā arī zemes dziļu izmantošanas licences nosacījumu prasībām.

II. Komunikāciju un objektu ekspluatācijas un drošības prasības

4. Gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm par labu tiek nodibināts ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo ceļu. Ceļa servitūtam jāatbilst Civillikuma 1156.-1161.panta noteikumiem.

5. Gāzes vadu valdītājam jāuztur ugunsdroša stāvoklī:

5.1. trase, kurā atrodas gāzes vadi, kuros spiediens ir līdz 1,6 megapaskāliem, - aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem divus metrus plata josla uz katru pusi no malējā vada;

5.2. trase, kurā atrodas gāzes vadi, kuros spiediens ir lielāks par 1,6 megapaskāliem, - aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem trīs metrus plata josla uz katru pusi no malējā vada;

5.3. sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijas - aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem 10 metrus plata josla aiz teritorijas nožogojuma.

6. Ja uzņēmumi, organizācijas un dzīvojamās ēkas atrodas gāzes vadu, gāzes noliktavu un krātuvju tuvumā, gāzes vadu valdītājam periodiski jāinformē uzņēmumi, organizācijas un iedzīvotāji par nepieciešamību ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 56.pantā minētos aprobežojumus.

7. Juridiskās vai fiziskās personas pirms darbu uzsākšanas aizsargjoslās (ja gāzes vadā spiediens ir lielāks par 1,6 megapaskāliem) kopīgi ar gāzes vada valdītāju nosaka brauktuvju vietas, lai novērstu iespējamās gāzes vada bojājumus, to šķērsojot. Pagaidu šķērsošanas vietu apzīmējumus un iekārtojumu katrā konkrētajā gadījumā nosaka gāzes vada valdītājs.

8. Pazemes gāzes vadi nedrīkst būt atkailināti, kā arī to tuvumā - atklāti skatrakumi un bedres, izņemot gadījumus, kad tiek veikti ekspluatācijai un remontam nepieciešami darbi. Atkailinātie gāzes vada posmi jāaizber nedēļas laikā pēc minēto darbu pabeigšanas.

III. Vides un cilvēka aizsardzības prasības

9. Apsaimniekojot gāzes vadus, gāzes noliktavas un krātuves, to valdītājs:

9.1. nodrošina, lai krāna mezglu, pieslēgšanas mezglu, kondensāta savākšanas, attīrīšanas iekārtu, palaišanas un pieņemšanas laukumiņu un citu gāzes objektu nožogojuma vārtiņi būtu aizvērti un noslēgti;

9.2. visām sijas tipa virszemes pārejām ierīko nožogojumus, lai neļautu nepiederošām personām staigāt pa gāzes vadu. Pārejas jāapzīmē ar īpašu informatīvo zīmi "Gāzes vads" (pielikums);

9.3. lai zem gāzes vada grāvju un upju krastos novērstu grunts izskalošanos, kā arī gravu un izskalojumu paplašināšanos gāzes vada aizsargjoslā, novērš virszemes ūdeņu noteci gāzes vada ass virzienā.

10. Zemūdens gāzes vadu pārejām jābūt saskaņotām ar attiecīgās ostas pārvaldi un atzīmētām ostas plānos un navigācijas kartēs. Vietas, kur zemūdens gāzes vadi šķērso kuģojamās un koku pludināšanai izmantojamās upes, kanālus un ūdenskrātuves, dabā norāda ar signālzīmēm. To novietojumu ūdenstilpju krastos saskaņo ar attiecīgās ostas pārvaldi. Signālzīmes novieto gāzes vadu valdītājs.

IV. Aizsargjoslu izveidošanas un iezīmēšanas kārtība

11. Aizsargjoslas izveido, to robežas nosaka un aizsargjoslas iezīmē plānos atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. un 62.panta prasībām.

12. Zemesgrāmatā reģistrētiem zemes īpašumiem aizsargjoslas robežu zemesgabalu plānos un detālplānojumos atzīmē neatkarīgi no tā, vai aizsargjoslas nosacītā robeža šķērso ēkas un būves vai aizskar citu zemes īpašumu.

V. Aizsargjoslu uzturēšana un to stāvokļa kontroles mehānisms

13. Darbus, kas saistīti ar aizsargjoslu uzturēšanu, kā arī aizsargjoslu stāvokļa kontroli savas kompetences ietvaros veic gāzes vadu, gāzes noliktavu un krātuvju valdītājs.

VI. Informācija par aprobežojumiem