



Laidiens: 20.01.1998., Nr. 13/14

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra noteikumos nr. 440 "**Ugunsdrošības noteikumi**" ("Latvijas Vēstnesis", 03.01.1998., Nr. 1/2)

10.5. apakšpunkta pareizā redakcija ir šāda:

"10.5. ievērot, ka aizliegts izmantot liftus cilvēku evakuēšanai.";

20. punkta pareizā redakcija ir šāda:

"20. Kurināt ugunscurus drīkst personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja tiek veikti pasākumi, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos.";

325.1. apakšpunkta pareizā redakcija ir šāda:

"325.1. aizliegts amonija nitrātu glabāt noliktavās, kas būvētas no degspējīgiem materiāliem, kā arī izbūvēt koka starpsienas vai koka grīdas;"

2. pielikuma 2. tabula papildināma ar 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Nosakot ugunsdzēsamo aparātu skaitu konkrētai vietai, jāizvēlas tikai viens no 4., 5. vai 6. ailē noteiktajiem normatīviem."

Valsts kanceleja