



Laidiens: 11.01.1996., Nr. 5

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumos nr.318 "Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas"" ("Latvijas Vēstnesis", 08.11.1995, nr.173, 09.11.1995, nr.174; "LV D", 1995, 22.burtnīca)

Būvnormatīva 5.1.5. punkta 2) apakšpunkta otrā teikuma pareizā redakcija ir šāda:

"Minētajā gadījumā cilvēku evakuācijai nepieciešamais laiks pa evakuācijas izejām no blakustelpām jānosaka pēc sprādzienbīstamākās un ugunsbīstamākās telpas, caur kuru iet evakuācijas ceļš;";

5.1.12. punkta pirmās rindkopas pareizā redakcija ir šāda:

"5.1.12. 1.—3.b ugunsdrošības pakāpes ēkās cilvēku evakuācijai paredzētie gaitenī no sprādzienbīstamām un ugunsbīstamām telpām, kā arī no telpām, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, jānorobežo ar 1. tipa ugunsdrošajām starpsienām un 3. tipa ugunsdrošiem pārsegumiem. 4. un 5. ugunsdrošības pakāpes ēkās šādu gaitenju konstrukcijām jābūt grūti degošām ar ugunsizturības robežu, ne mazāku par 15 min.";

5.7.3. punkta pirmās rindkopas pareizā redakcija ir šāda:

"5.7.3. Evakuācijas apgaismojums evakuācijas ceļos grīdas līmenī un uz kāpņu pakāpieniem telpās nedrīkst būt vājāks par 0,5 lx, atklātā teritorijā — par 0,2 lx.";

6.9. punkta otrās rindkopas otrā teikuma pareizā redakcija ir šāda:

"Nedrīkst izmantot pretdūmu aizsardzībai tikai pieplūdes vēdināšanas sistēmu bez atsūkņēšanas sistēmas (neatkarīgi no tā, vai tā ir ar pašplūsmas vai ar mehānisko pievadu).";

4. pielikuma 2.5. punkta ceturtās rindkopas pareizā redakcija ir šāda:

"Ja stiegrojums atrodas dažādos līmeņos, vidējo attālumu a līdz stiegrojuma asīm nosaka, ņemot vērā stiegru laukumus ($A_1, A_2, \dots, A_n$) un attiecīgos to attālumus ($a_1, a_2, \dots, a_n$) līdz asīm (attālums no tuvākās apsildāmās elementa virsmas — apakšējās vai sānu), ar formulu: ";

4. pielikuma 2.12. punkta otrā teikuma pareizā redakcija ir šāda:

"Starpsienu minimālais biezums garantē, ka neapsildīto betona elementu virsmas temperatūra nepaaugstināsies vairāk kā par 160°C un nepārsniegs 220°C ugunsizturības standartveida izmēģinājumos.";

4. pielikuma 7. tabulas galvas ceturtās ailes teksta pareizā redakcija ir šāda:

"Ribas minimālais platums b_w (mm)";

6. pielikuma otrās rindkopas pareizā redakcija ir šāda:

"1. grupa — materiāli, kuri degošus materiālus, konstrukcijas vai to elementus padara par grūti degošiem (ar minētajiem materiāliem noteiktā kārtībā apstrādātam paraugam pārbaudē ar uguni masas zudums nepārsniedz