

标 题：市场监管总局关于2018年阻燃（耐火）电线电缆产品质量国家监督专项抽查情况的通报

索引号：2019-1550806665526

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：办公厅

成文日期：2018年12月28日

发布日期：2019年02月22日

市场监管总局关于2018年阻燃（耐火）电线电缆 产品质量国家监督专项抽查情况的通报

国市监质监函〔2018〕359

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

根据《中华人民共和国产品质量法》的规定和电线电缆专项整治工作部署，2018年，市场监管总局组织对阻燃（耐火）电线电缆产品开展了国家监督专项抽查（以下简称专项抽查）。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

本次专项抽查共抽查7个省124家企业生产的124批次产品，经检验，有21家企业生产的21批次产品不合格，不合格发现率为16.9%。

按企业生产规模划分，抽查的大、中、小、微型企业分别占抽查企业总数的5%、24%、69%、2%，产品抽查合格率分别为100%、96.7%、78.8%、33.3%。

按抽查产品类型划分，抽查阻燃电缆107批次、耐火电缆11批次、阻燃耐火电缆6批次，产品抽查合格率分别为84.1%、63.6%和100%。

二、主要特点

一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围检验机构，入围后通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机确定承检机构，并进行随机匹配。二是实施抽检分离。抽样由企业所在地市场监管部门组织实施，检验由“双随机”确定的技术机构承担。三是远程监控抽样全过程，提供可追溯性的证据。四是突出抽查集中产区。本次重点抽查了江苏、浙江和广东等产业集聚区的产品，累计抽查93批次，占抽查总批次数的75%。

三、抽查结果分析

（一）产品质量情况分析。

本次专项抽查重点对产品结构尺寸、电性能、机械物理性能、成品电缆性能、阻燃耐火性能五个方面共18

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9600

